

# *Brasil Carpetes Ltda*

AO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

## **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2023 PROCESSO Nº 21000.006280/2023-34

OBJETO:

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de serviços de remoção, transporte, fornecimento e instalação de piso vinílico, forro mineral e o fornecimento de painel de led, visando atender às necessidades dos edifícios Sede e Anexo (bloco D) e 5º andar (bloco C), pertencentes ao Ministério da Agricultura e Pecuária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Senhor pregoeiro(a), analisando as especificações do Edital pregão eletrônico SRP Nº 13/2023 PROCESSO Nº 21000.006280/2023-34, notamos que alguns pontos da especificação estão direcionando o pregão em referência para uma marca e modelo citada. Colocamos abaixo os nossos questionamentos em relação a impugnação ou alteração do edital.

### **Item**

**7.2.10.** A cor de referência utilizada será o padrão **amadeirado ilhéus da fabricante Belka**.

A opção de cor poderá ser substituída pelo Ministério, desde que não altere as condições de valores.

Obs.: O correto nesse caso da cor seria:

**“ A COR A SER UTILIZADA, SERÁ NO PADRÃO AMADEIRADO, IREMOS ESCOLHER DENTRO DA CARTELA DE CORES DA MARCA VENCEDORA”.**

**7.2.11.** O piso deve possuir indicação de uso Comercial.

Nesse item poderá ser incluído as informações abaixo, assim elimina o item 7.2.13

“Resistência a abrasão classe T que já não existe mais essa norma.

***A capa de uso 0,55 e classificada como comercial pesado e industrial, não tem o porquê colocar uma norma inexistente.***

7.2.13. Resistência a Abrasão Classe T.

**Solicitamos a exclusão desse item, essa norma não está mais em vigência.**

**A capa de uso 0,55 comercial pesado e industrial, já e a “resistência a abrasão”.**

**Solicitamos alteração na página 14** CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Piso vinílico semi-flexível em régua 1,20x0,20, padrão amadeirado cor de referência: Ilhéus ou similar, com espessura de 3mm, fixado com cola. Fabricante: Belka ou similar

Solicitamos a inclusão da informação após as medidas das régua de 1,20x0,20 **“ou medidas aproximadas”**. Com essa informação, os outros fabricantes com medidas aproximadas poderão participar da licitação, essa informação não pode ser item de desclassificação. A maioria dos fornecedores mundiais, usa a medida padrão de 121,92 cm x 17,78 cm. A media aproxima, não altera o m2.

**Inclusão no edital**

**Para garantir a saúde e qualidade do ar, das pessoas que irão trabalhar nesse ambiente,** solicitamos a inclusão no edital do relatório de ensaio/laudo.

**“LIVRE DE FTALATOS” - ABNT NBR 1640 – DIRETIVA UNIÃO EUROPÉIA EU 215/863**

## Livre de ftalatos

Proteção da saúde humana e do ambiente.

Produto em conformidade com os requerimentos da portaria 563 do INMETRO de 29/12/2016 e diretiva da União Européia - EU 215/863.

-

Desde já agradecemos a sua atenção, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Turvânia, 25 agosto de 2023.

---

Brasil Carpetes Ltda CNPJ 04.104.391/0001-45

Robson Pires do Nascimento Fone 61-99219-5142

---