

LEITURAS REALIZADAS – MIDR

Unidade	Data	Posição da Válvula Dispersora	COP (m ³ /s)	ANA (m ³ /s)	ANA (%)
TUD SERRA DO LIVRAMENTO	22/11/2024	25%	0,250	0,233	-7,00%
		100%	1,250	1,175	-6,00%
TUD TUCUTU	23/11/2024	25%	0,180	0,171	-4,88%
		100%	2,400	2,343	-2,36%
TUD BOA VISTA	25/11/2024	25%	0,120	0,103	-14,00%
		50%	0,650	0,644	-1,00%
TUD PORCOS	27/11/2024	ULTRASSÔNICO PT900 (*)	0,603	0,558	-7,46%
		MEDIDOR HIDROGRÁFICO ADCP M9 (*)	0,603	0,596	-1,16%

(*) Leituras realizadas pela equipe de COGERH sem alterar abertura da Válvula Dispersora.