

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

| Jordão   |          |             |              |
|----------|----------|-------------|--------------|
| Data     | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 15/11/24 | 82,69    | 100         | 18           |
| 16/11/24 | 66,85    | 75          | 16           |
| 17/11/24 | 53,47    | 51          | 10           |

| Fundão   |             |              |
|----------|-------------|--------------|
| Data     | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 15/11/24 | 88          | 86           |
| 16/11/24 | 51          | 53           |
| 17/11/24 | 37          | 34           |

| Santa Clara |          |             |              |
|-------------|----------|-------------|--------------|
| Data        | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 15/11/24    | 68,04    | 71          | 77           |
| 16/11/24    | 68,58    | 66          | 50           |
| 17/11/24    | 69,52    | 61          | 33           |

| UHE Itaipu Hotel Cataratas |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Data                       | Q diária (m³/s) |
| 15/11/24                   | 1.509           |
| 16/11/24                   | 1.038           |
| 17/11/24                   | 1.026           |
| 18/11/24                   | 1.061           |

Atualizado em:  
18/11/24 14:00

| Salto Caxias |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Data         | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 15/11/24     | 869         | 885          |
| 16/11/24     | 920         | 952          |
| 17/11/24     | 780         | 621          |

| Salto Osório |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Data         | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 15/11/24     | 612         | 683          |
| 16/11/24     | 710         | 723          |
| 17/11/24     | 744         | 667          |

Rio Jordão

Túnel de derivação

| Data     | Vazão Transferida (m³/s) |
|----------|--------------------------|
| 15/11/24 | 119                      |
| 16/11/24 | 105                      |
| 17/11/24 | 80                       |

Rio Iguaçu

Rio Paraná

| Baixo Iguaçu |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Data         | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 15/11/24     | 800         | 824          |
| 16/11/24     | 818         | 835          |
| 17/11/24     | 780         | 728          |


| Salto Santiago |          |             |              |
|----------------|----------|-------------|--------------|
| Data           | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 15/11/24       | 88,38    | 795         | 610          |
| 16/11/24       | 88,82    | 914         | 706          |
| 17/11/24       | 88,82    | 736         | 736          |

| Segredo  |          |             |              |
|----------|----------|-------------|--------------|
| Data     | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 15/11/24 | 79,36    | 527         | 655          |
| 16/11/24 | 73,47    | 530         | 792          |
| 17/11/24 | 66,35    | 461         | 777          |


| Foz do Areia |          |             |              |
|--------------|----------|-------------|--------------|
| Data         | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 15/11/24     | 59,16    | 1.063       | 264          |
| 16/11/24     | 60,55    | 924         | 312          |
| 17/11/24     | 61,79    | 820         | 276          |

# Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas



● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)



**Quebra-Queixo**

| Data     | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|----------|----------|-------------|--------------|
| 15/11/24 | 59,62    | 63,27       | 87           |
| 16/11/24 | 53,08    | 41,67       | 61           |
| 17/11/24 | 50,02    | 35,97       | 45           |

**Campos Novos**

| Data     | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|----------|----------|-------------|--------------|
| 15/11/24 | 74,40    | 229,03      | 145          |
| 16/11/24 | 73,80    | 161,97      | 171          |
| 17/11/24 | 73,40    | 139,98      | 146          |

**Garibaldi**

| Data     | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|----------|----------|-------------|--------------|
| 15/11/24 | 43,84    | 236         | 230          |
| 16/11/24 | 35,94    | 92          | 151          |
| 17/11/24 | 37,51    | 146         | 134          |

**Foz do Chapecó**

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 15/11 | 816         | 971          |
| 16/11 | 790         | 817          |
| 17/11 | 779         | 779          |

**Itá**

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 15/11 | 668         | 652          |
| 16/11 | 428         | 716          |
| 17/11 | 367         | 574          |

**Machadinho**

| Data     | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|----------|----------|-------------|--------------|
| 15/11/24 | 47,42    | 364         | 545          |
| 16/11/24 | 48,36    | 422         | 307          |
| 17/11/24 | 49,03    | 389         | 307          |

**Passo São João**

| Data     | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|----------|-------------|--------------|
| 15/11/24 | 114         | 131          |
| 16/11/24 | 106         | 129          |
| 17/11/24 | 147         | 126          |

**Monjolinho**

| Data     | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|----------|-------------|--------------|
| 15/11/24 | 77,75       | 52           |
| 16/11/24 | 72,32       | 71           |
| 17/11/24 | 81,21       | 68           |

**São José**

| Data     | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|----------|-------------|--------------|
| 15/11/24 | 115         | 99           |
| 16/11/24 | 111         | 98           |
| 17/11/24 | 98          | 163          |

**Passo Fundo**

| Data       | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|------------|----------|-------------|--------------|
| 15/11/2024 | 79,56    | 5           | 52           |
| 16/11/2024 | 79,65    | 72          | 56           |
| 17/11/2024 | 79,56    | 47          | 63           |

**Barra Grande**

| Data       | V.U.(%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|------------|---------|-------------|--------------|
| 15/11/2024 | 58,95   | 75          | 165          |
| 16/11/2024 | 58,42   | 56          | 191          |
| 17/11/2024 | 58,03   | 77          | 175          |

**Legenda:**  
 Usina com reservatório  
 Usina a fio d'água