

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	74,00	85	11
13/08/24	73,64	103	11
14/08/24	71,06	89	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	72	73
13/08/24	100	103
14/08/24	77	74

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	49,04	58	63
13/08/24	48,15	65	92
14/08/24	47,44	55	77

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
12/08/24	1.276
13/08/24	1.476
14/08/24	1.896
15/08/24	1.604

Atualizado em:
15/08/24 16:00

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	1.369	1.226
13/08/24	1.391	1.724
14/08/24	1.443	1.411

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	1.044	1.178
13/08/24	1.175	1.169
14/08/24	1.391	1.244

Data	Vazão Transferida (m³/s)
12/08/24	100
13/08/24	93
14/08/24	86

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	1.184	1.153
13/08/24	1.583	1.579
14/08/24	1.356	1.335

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	87,07	938	1.030
13/08/24	87,41	1.323	1.162
14/08/24	86,92	1.139	1.369

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	79,98	842	952
13/08/24	80,40	1.271	1.253
14/08/24	80,81	1.170	1.152

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	88,22	388	648
13/08/24	86,58	358	1.081
14/08/24	85,16	365	989

Rio Paraná


Rio Iguaçu

Rio Jordão


Túnel de derivação

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas



● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica ($350 m^3/s$)



Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	41,75	31,14	72
13/08/24	37,51	56,50	69
14/08/24	40,77	46,61	37

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	67,20	263,00	188
13/08/24	66,20	390,07	405
14/08/24	73,00	267,97	166

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	75,13	324	266
13/08/24	60,74	265	372
14/08/24	63,19	288	270

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08	1.220	1.165
13/08	1.560	1.697
14/08	1.419	1.383

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08	1.224	968
13/08	1.035	1.322
14/08	1.017	1.192

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	81,62	675	1.068
13/08/24	81,62	965	965
14/08/24	79,40	676	947

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	265	335
13/08/24	252	332
14/08/24	229	271

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	72,25	114
13/08/24	114,31	102
14/08/24	96,03	109

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/24	247	237
13/08/24	204	217
14/08/24	189	194

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/2024	86,98	45	45
13/08/2024	86,68	43	92
14/08/2024	86,49	48	80

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/08/2024	85,22	168	346
13/08/2024	84,13	151	427
14/08/2024	83,12	134	389

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água