

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema

Legenda:



Usina com reservatório



Usina a fio d'água

Rio Paraná

Rosana

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/08	481	491
18/08	476	491
19/08	441	491
20/08	517	492

Capivara

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
17/08	360	305	58,59
18/08	360	305	58,67
19/08	415	470	58,59
20/08	465	410	58,67

Canoas I

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/08	165	162
18/08	170	173
19/08	189	202
20/08	243	236

Canoas II

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/08	164	159
18/08	140	162
19/08	190	179
20/08	217	230

Ourinhos

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/08	180	171
18/08	135	136
19/08	164	165
20/08	226	229

Piraju

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/08	101	103
18/08	101	101
19/08	101	101
20/08	101	101



Taquaruçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/08	357	389
18/08	335	391
19/08	495	390
20/08	397	389

Mauá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
17/08	68	160	34,21
18/08	73	123	33,57
19/08	66	149	32,49
20/08	71	146	31,51

Salto Grande



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/08	225	162
18/08	175	137
19/08	192	190
20/08	240	211

Chavantes

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
17/08	113	189	62,48
18/08	140	140	62,48
19/08	126	168	62,36
20/08	87	213	62,01



Jurumirim

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
17/08	38	95	24,01
18/08	38	95	23,86
19/08	54	95	23,75
20/08	15	96	23,52




Faixa de Operação
Restrição
Vazão defluente máxima média semanal
90,00

Localização do reservatório



Data	Qnatural mensal (m³/s)	MLT (%)	MLT (m³/s)
ago/2023	90	62%	146
set/2023	89	56%	158
out/2023	215	114%	188
nov/2023	173	95%	183
dez/2023	146	64%	230
jan/2024	83	25%	327
fev/2024	120	33%	359
mar/2024	99	32%	305
abr/2024	94	44%	215
mai/2024	67	35%	190
jun/2024	66	32%	203
jul/2024	79	46%	174
ago/2024	63	44%	146





Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema

Fonte: ONS e Hidro-Telemetria



Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões




Faixa de Operação
Normal
Vazão defluente máxima média semanal
Sem restrição

Localização do reservatório



Data	Qnatural Mensal (m³/s)	MLT (%)	MLT (m³/s)
ago/2023	163	72%	227
set/2023	157	62%	254
out/2023	438	144%	304
nov/2023	336	117%	287
dez/2023	257	74%	349
jan/2024	136	27%	508
fev/2024	212	40%	533
mar/2024	159	36%	443
abr/2024	156	49%	320
mai/2024	108	36%	298
jun/2024	113	35%	318
jul/2024	132	48%	274
ago/2024	102	45%	227





Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema

Fonte: ONS e Hidro-Telemetria



Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões




Faixa de Operação
Normal
Vazão defluente máxima média semanal
Sem restrição

Localização do reservatório



Data	Qnatural Mensal (m³/s)	MLT (%)	MLT (m³/s)
ago/2023	753	94%	799
set/2023	707	80%	880
out/2023	1.639	149%	1.103
nov/2023	2.109	208%	1.016
dez/2023	1.135	103%	1.103
jan/2024	621	41%	1.516
fev/2024	703	45%	1.548
mar/2024	567	44%	1.281
abr/2024	553	57%	972
mai/2024	381	39%	980
jun/2024	366	33%	1.101
jul/2024	484	50%	969
ago/2024	361	45%	799



Saiba mais sobre [as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema](#)

Fonte: ONS e [Hidro-Telemetria](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões