


Percentual do volume útil



TERESINA - CHESF-34690000
Resp/operação: ANA/CPRM
R. Parnaíba

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
30/05/2019	208	252.1
31/05/2019	207	249.4
01/06/2019	206	246.8
02/06/2019	224	296.3
03/06/2019	209	254.7

TINGUIS - 34980000
R. Piauí


Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
30/05/2019	129	74.38
31/05/2019	125	65.69
01/06/2019	123	61.53
02/06/2019	121	57.49
03/06/2019	118	51.68

BOA ESPERANÇA (às 6h)

DATA	Qaflu	Qdefl	Volume
	(m³/s)	(m³/s)	útil (%)
29/05/2019	311.30	265.00	99.01
30/05/2019	278.98	360.00	98.64
31/05/2019	286.72	252.00	98.80
01/06/2019	268.00	268.00	98.80
* 02/06/2019	275.00	275.00	98.80

RESTRICÇÕES

- * Vazão defluente máxima de 1.600 m³/s em Boa Esperança.
- * Vazão máxima de 2.400 m³/s em Floriano.
- * Vazão máxima de 3.000 m³/s em Teresina.
- * Vazão defluente mínima de 240m³/s em Boa Esperança.



Faz. B. Esperança- 34750000
Rio Poti

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
31/05/2019	194	11.02
01/06/2019	190	9.81
02/06/2019	186	8.69
03/06/2019	184	8.16

Francisco Ayres - 34600000
R. Canindé

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
31/05/2019	72	3.59
01/06/2019	68	2.91
02/06/2019	63	2.18
03/06/2019	67	2.75

Cristino Castrolli 34251000
Rio Gurguéia

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
31/05/2019	265	9.94
01/06/2019	259	9.59
02/06/2019	253	9.25
03/06/2019	247	8.90

SÍTIO DO VELHO - 34070000
R. Parnaíba

Data	Nível (cm)	Vazão (m³/s)
30/05/2019	215.00	143.00
31/05/2019	214.00	141.39
01/06/2019	213.00	139.79
02/06/2019	213.00	139.79
03/06/2019	212.00	138.19

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

Fontes dos dados:



Legenda

- ▲ UHE Boa Esperança
- Município de Teresina
- ▼ Estações Fluviométricas
- Hidrografia
- Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%