


Percentual do volume útil



TERESINA - CHESF-34690000
Resp./operação: ANA/CPRM
R. Parnaíba

Data	Nível (cm)	Vazão (m ³ /s)
13/07/2019	187	200.0
14/07/2019	187	200.0
15/07/2019	187	200.0
16/07/2019	190	207.0
17/07/2019	189	204.6

BOA ESPERANÇA (às 6h)

DATA	Qaflu	Qdefl	Volume
	(m ³ /s)	(m ³ /s)	útil (%)
12/07/2019	250.00	250.00	96.08
13/07/2019	250.00	250.00	96.08
14/07/2019	250.00	250.00	96.08
15/07/2019	250.00	250.00	96.08
* 16/07/2019	250.00	250.00	96.08

RESTRIÇÕES


- * Vazão defluente máxima de 1.600 m³/s em Boa Esperança.
- * Vazão máxima de 2.400 m³/s em Floriano.
- * Vazão máxima de 3.000 m³/s em Teresina.
- * Vazão defluente mínima de 240m³/s em Boa Esperança.

**São Félix das Balsas
Rio de Balsas - CHESF**

Data	Nível (cm)	Vazão (m ³ /s)
13/07/2019	125.00	110.00
14/07/2019	123.00	107.00
15/07/2019	122.00	106.00
16/07/2019	120.00	103.00
17/07/2019	120.00	103.00

**SÍTIO DO VELHO - 34070000
R. Parnaíba**

Data	Nível (cm)	Vazão (m ³ /s)
13/07/2019	201.00	121.09
14/07/2019	201.00	121.09
15/07/2019	201.00	121.09
16/07/2019	200.00	119.58
17/07/2019	200.00	119.58



**PRATA DO PIAUÍ - Rio Poti - ANA
cód. 34770000**

DATA	COTA MÉDIA	VAZÃO MÉDIA
	(cm)	(m ³ /s)
13/07/2019	34	2.58
14/07/2019	34	2.58
15/07/2019	32	2.15
16/07/2019	31	1.94
17/07/2019	30	1.74

**Francisco Ayres - 34600000
R. Canindé**

Data	Nível (cm)	Vazão (m ³ /s)
14/07/2019	47	0.64
15/07/2019	46	0.58
16/07/2019	46	0.58
17/07/2019	46	0.58

**Cristino Castrolli 34251000
Rio Gurguéia**

Data	Nível (cm)	Vazão (m ³ /s)
14/07/2019	155	3.84
15/07/2019	154	3.79
16/07/2019	152	3.68
17/07/2019	150	3.58

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

Fontes dos dados:



Legenda

- ▲ UHE Boa Esperança
- Município de Teresina
- ▼ Estações Fluviométricas
- Hidrografia
- Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%