Acompanhamento da Bacia do Rio Parnaíba

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

17/01/20



TERESINA

	DATA	COTA MÉDIA (cm)	VAZÃO MÉDIA (m3/s)
	13/01	205	246
	14/01	201	234
	15/01	201	235
	16/01	200	233
*	17/01	201	234

(*) às 7:00 hs

BOA ESPERANÇA

	DATA	Qaflu (m³/s)	Qdefl (m3/s)	Volume UTIL (%)
	13/01	397	258	25,73
	14/01	399	260	26,36
	15/01	365	261	26,83
	16/01	365	261	27,30
*	17/01	S/INF.	S/INF.	S/INF.

(*) às 6:00 hs

PRATA DO PIAUÍ

	DATA	COTA MÉDIA (cm)	VAZÃO MÉDIA (m3/s)
	13/01	42	220
	14/01	35	149
	15/01	36	159
	16/01	49	331
*	17/01	45	258

(*) às 7:00 hs

S/CRV - sem curva-chave para a cota.

FLORIANO

	DATA	COTA MÉDIA (cm)	VAZÃO MÉDIA (m3/s)
	13/01	236	173
	14/01	236	173
	15/01	238	177
	16/01	240	181
*	17/01	240	181

(*) às 7:00 hs

RESTRIÇÕES

* Vazão defluente máxima de 1.600 m³/s em Boa Esperança.
* Vazão máxima de 2.400 m³/s em Floriano.
* Vazão máxima de 3.000 m³/s em Teresina.
* Vazão defluente mínima de 240m³/s em Boa Esperança.