Acompanhamento da Bacia do Rio Parnaíba

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

23/01/20



TERESINA

	DATA	COTA MÉDIA (cm)	VAZÃO MÉDIA (m3/s)
	19/01	S/INF.	S/INF,
	20/01	204	242
	21/01	203	239
	22/01	218	276
*	23/01	232	310

(*) às 7:00 hs

BOA ESPERANÇA

	DATA	Qaflu (m³/s)	Qdefl (m3/s)	Volume UTIL (%)
	19/01	329	260	28,09
	20/01	295	260	28,24
	21/01	301	266	28,40
	22/01	260	260	28,40
*	23/01	S/INF.	S/INF.	S/INF.

(*) às 6:00 hs

PRATA DO PIAUÍ

	DATA	COTA MÉDIA (cm)	VAZÃO MÉDIA (m3/s)
	19/01	67	695
	20/01	96	184
	21/01	59	503
	22/01	41	214
*	23/01	66	652

(*) às 7:00 hs

S/CRV - sem curva-chave para a cota.

FLORIANO

	DATA	COTA MÉDIA (cm)	VAZÃO MÉDIA (m3/s)
	19/01	254	205
	20/01	249	198
	21/01	245	190
	22/01	237	176
*	23/01	267	229

(*) às 7:00 hs

RESTRIÇÕES

* Vazão defluente máxima de 1.600 m³/s em Boa Esperança.
* Vazão máxima de 2.400 m³/s em Floriano.
* Vazão máxima de 3.000 m³/s em Teresina.
* Vazão defluente mínima de 240m³/s em Boa Esperança.