

Pedido de Esclarecimento 02 – PE 02/2011

→ Pergunta:

Item3: PDU

conforme descrito no Edital, a PDU deve possuir 8 tomadas padrão ABNT-NBR-14.136 (250Vac – 10Amp) com cordão de alimentação de 2,5m e terminados em plugue, porem solicito saber qual padrão abaixo para o fornecimento:

a) plugue ABNT-NBR-14136 (250Vac - 20Amp) ;

b) plugue ABNT-NBR-60.884-1 (250Vac – 30Amp).

O plugue do item "a" é padrão ABNT NBR-14136:2002 do tipo bipolar com contato de aterramento (2P+T) para instalações elétricas residenciais,

o plugue do item "b" é padrão industrial ABNT NBR-60.884-1:2006 para capacidade acima de 16Amp, ou seja com travamento.

→ Resposta:

Em resposta ao seu questionamento, o item 4.3.1.7. do Termo de Referência, segue nova redação para o item:

4.3.1.7. O plugue deve seguir o padrão industrial, do tipo 2P + T, com travamento, enquanto as tomadas devem seguir o novo padrão de tomadas brasileiro, ABNT-NBR-14.136:2002 (versão corrigida em 2007).