

Pedido de Esclarecimento 01 – PE 03/2011

→ Pergunta:

Em relação ao item 03 referente ao fornecimento de 200 Cordões Ópticos, é pedido que seja do tipo OM2, pergunto:

- 1) se poderia ser fornecido OM3, e,
- 2) se no aspecto preço, este detalhe seria considerado?

→ Resposta:

Como as fibras ópticas do tipo OM3 possuem compatibilidade retroativa, estas funcionarão com as fibras do tipo OM2, assim, podem ser fornecidas fibras do tipo OM3.

No aspecto preço, tendo em vista que o **critério de julgamento** previsto no edital é o **MENOR PREÇO, esse será o parâmetro utilizado na escolha da melhor proposta**, desde que atendidas as demais especificações do material, independentemente do cordão óptico oferecido ser do tipo OM2 e OM3.