

Zimbra**klsantos@hfa.mil.br****Esclarecimentos**

De : Vendas Ergovento <vendas@ergovento.com.br> Qua, 10 de mai de 2017 16:27**Assunto :** Esclarecimentos

📎 2 anexos

Para : licitacao@hfa.mil.br**Cc :** tomas vendas <tomas.vendas@ergovento.com.br>

Boa tarde , gostaria de tirar algumas duvidas sobre o pregão eletrônico nº 19/2017 os itens nº 6, 9, 12, 14, 17, 20, Exemplo (compressor , aplicação de ar condicionado , tensão 380 trifásico 48.000 btus, tipo scroll. Gás 134-A). Não encontramos no mercado nacional um compressor que trabalhe com esse gás , se possível, gostaríamos da fonte de pesquisa do edital (contato ou endereço eletrônico), para esclarecer nossas duvidas. Gostaríamos de uma resposta assim que possível Desde já agradeço a atenção

*Atenciosamente,
Roger Noieto
Dpt de Vendas
Fone: (62) 3548-1437*



image001.gif
2 KB



image002.png
28 KB