

Zimbra

klsantos@hfa.mil.br

Solicitação esclarecimento - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020

De : MTEC Comercial <comercial@mttecnegia.com.br>

sex, 05 de jun de 2020 16:00

Assunto : Solicitação esclarecimento - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020**Para :** licitacao@hfa.mil.br**Cc :** Daniel Sebben <daniel@mttec.eng.br>As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Prezada comissão,

Solicito, encarecidamente, o esclarecimento dos itens abaixo acerca do processo de licitação - Pregão Eletrônico nº 25/2020.

1) Acerca dos otimizadores. O edital solicita que seja fornecidos, pelo menos, um otimizador de potência a cada dois módulos fotovoltaicos. Entendemos que, se utilizarmos uma solução de otimizadores, sendo um otimizador para cada um módulo, também estamos atendendo a especificação do edital. Solicito a gentileza de confirmar o entendimento.

2) Solicitamos informação sobre a bitola do cabeamento de entrada da cabine de medição e a bitola do barramento interno da subestação, para identificarmos a eventual necessidade de troca, durante o processo de adequação da subestação.

Atenciosamente,**Lucas Santana****Thiago Miranda**