

ESCLARECIMENTO 3

Esclarecimento 28/07/2023

Prezado(s),

Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 03/08, especificamente o item 2 - Nobreak. Acontece que no descritivo deste material exige: "2.2.22. Saída senoidal". Entendemos que será exigido senoidal PURO e, portanto, não serão aceitos senoidais PWM ou por aproximação ou quadrada ou semisenoidal. Está correto o nosso entendimento?

Resposta 28/07/2023

Conforme informado no item 2 do Termo de Referência do Pregão 3/2023, subitem 2.2. Dadas as características do item, será exigido senoidal, pois, o modelo equaliza e equilibra as ondas em seu formato mais puro (senoidal) padronizando o fornecimento de energia a fim de garantir a segurança e o funcionamento correto dos equipamentos da FUNARTE.