

ESCLARECIMENTO 4

Esclarecimento 01/08/2023

Será necessário o envio de memória de cálculo para comprovar a autonomia solicitada? Pois, com essa autonomia nenhum fornecedor irá atender.

Com base no valor de referência fornecido para o item 01 (R\$ 3.402,00) e considerando a autonomia solicitada conforme descrito abaixo, infelizmente não é viável fornecer o nobreak junto com o banco de baterias. Isso se deve ao fato de que, ao realizar os cálculos, verificou-se que seriam necessárias aproximadamente 32 baterias de 24Ah para o banco de baterias.

Considerando o valor médio de mercado das baterias (R\$ 320,00), o custo do banco de baterias por equipamento ficaria em torno de R\$ 10.500,00. Esse valor seria aplicado a cada equipamento.

Dessa forma, o valor total necessário para adquirir o nobreak e o banco de baterias para a quantidade desejada de equipamentos se tornaria inviável.

Resposta 01/08/2023

Conforme informado no item 2 do Termo de Referência do Pregão 3/2023, subitem 2.2.16.: Bateria externa indicada - não inclusa: até 2 baterias de 100Ah através de engate rápido 24V. Não será necessário banco de baterias apenas a compatibilidade com o mesmo. Sendo somente fornecido o Nobreak.