



Pregão HFA <pregaohfa@gmail.com>

Pedido de esclarecimento - Hosp. Forças Armadas PE 43/2017

1 mensagem

juliana.palmeira@blueboxservicos.com.br <juliana.palmeira@blueboxservicos.com.br> 11 de setembro de 2017 16:36
Para: licitacao@hfa.mil.br, pregaohfa@gmail.com, Andreia Silva | Demape <andrea.silva@demape.com.br>

Boa Tarde Sr. Pregoeiro,

A D.M.P. Equipamentos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 38.874.848/0001-12, vem em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de solicitar esclarecimento referente ao Pregão 43 2017.

Item 87 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 9, TIPO BASE G13, FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 20W

Questionamento: **Lâmpada LED de 9W Tensão de 100 a 240V, base E-27, fluxo luminoso de 810 lm, temperatura de cor de 6500K, fator de potência > 0,7, IRC > 80 certificação PROCEL/ INMETRO. Vida útil de 25.000 horas.**

ou

Lâmpada de LED Tubular 10W. Fator de potência > 0,92. Frequência: 60Hz. Dimensões 600mm de comprimento. Base G13 Bulbo tubular T-8. Temperatura da cor 6500K. Índice de Reprodução de Cores (IRC): >80 Eficiência luminosa: 90lm/W. Fluxo luminoso de 900lm. Vida útil igual ou superior a 25.000 horas. Certificada pelo INMETRO.

Item 88 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18, TIPO BASE G13, FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

Questionamento: **Qual a temperatura de cor?**

A fim de tornar o processo mais competitivo, o que é muito mais vantajoso para o órgão, solicitamos a gentileza de serem aceitas nossas especificações (em vermelho) que desempenharão da mesma forma, ou até melhor e, com a mesma eficiência quanto as exigências de sua especificação técnica.

Atenciosamente,



Juliana Palmeira

BlueBox Serviços & Consultoria em Licitações

11 4508-8858

www.blueboxservicos.com.br



image001.png
132K