



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
SUBDIVISÃO DE ENGENHARIA

Parte nº 151/2017/S DIV ENG HFA

Brasília - DF, 12 de setembro de 2017.

Do: Chefe da Subdivisão de Engenharia

Ao: Sr Chefe da Seção de Licitação do HFA

Assunto: Esclarecimento Pregão SRP 43/2017

Referência: Anexo Pedido de Esclarecimento A D.M.P. Equipamentos Ltda

Em resposta a **Parte nº 570/2017/SLIC HFA**, de 11 de setembro de 2017, do Chefe da Seção de Licitação do HFA, referente ao pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico SRP 43/2017, enviado pela empresa **A D.M.P. Equipamentos Ltda**, informo-vos o seguinte:

Item 87 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 9, TIPO BASEG13, FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 20W

Resposta:

O solicitado no referido item trata-se de **Lâmpada de Led tubular com potência de 9W**, conforme descrito no item acima, no entanto desde que mantendo todas as outras características do item solicitado, a lâmpada de led com a potência de 10W atende.

Item 88 -LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18, TIPO BASEG13, FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

Resposta: Acima de **6000k**.

JOÃO ANTONIO ASSAD DE SOUZA – Cel R/1 QEM
Chefe da Subdivisão de Engenharia

Documento assinado eletronicamente por **João Antonio Assad de Souza, Chefe**, em 12/09/2017, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **0675308** e o código CRC **E8EEE0E2**.