

Zimbra

mena@hfa.mil.br

Solicitação de esclarecimentos PE 66/2018

De : Fernando Nunes <fnunes@oneelevadores.com.br> Qui, 27 de dez de 2018 14:24
Assunto : Solicitação de esclarecimentos PE 66/2018  1 anexo
Para : licitacao@hfa.mil.br
Cc : Rayane <rsilva@oneelevadores.com.br>

**AO
MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
BRASÍLIA/DF**

ILMO. Sr. Ricardo Barbosa Mena (pregoeiro)

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2018

ELEBRASIL ELEVADORES LTDA., pessoa jurídica de direito privado com endereço no SIG Quadra 01 Lote 385 Loja 05, Edifício Platinum Office, em Brasília-DF, CEP 70.610-410, CNPJ sob o nº 02.633.335/0001-72, através de seu representante legal **Sr. Fernando José Fonseca Nunes**, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com base no disposto no art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93, apresentar pedido de esclarecimentos pelos fundamentos fáticos a seguir expostos:

1) Nos itens 1.3.4. e 1.3.5. do Termo de Referência consta que as peças aplicadas nos elevadores deverão ser faturadas e posteriormente pagas pelo HFA, conforme demanda.

Porém no item 12.23. do mesmo Termo de Referência consta que as peças, inclusive lâmpadas, acrílicos e outros, deverão ser fornecidas pela contratada sem qualquer ônus para a contratante.

Afinal, as peças serão por conta da CONTRATANTE (HFA) conforme demanda ou serão todas por conta da CONTRATADA?

2) No item 1.3. do Termo de Referência constam informações complementares sobre o fornecimento de peças. Nesse item há menção a peças fornecidas somente pelo FABRICANTE DOS ELEVADORES e itens NÃO EXCLUSIVOS (Não constam na tabela do Fabricante), porém não há no edital e anexos qualquer TABELA DE PREÇO de peças, nem tabela do fabricante.

Quais são as peças que devem constar nessa TABELA DE PREÇO? Quais peças devem constar na tabela do fabricante?

Por todo o exposto, solicitamos que nos sejam prestados os esclarecimentos solicitados.

Atenciosamente,

--

Fernando José Fonseca Nunes
fnunes@oneelevadores.com.br

