



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE**  
**INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE**  
**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS EM APOIO AOS CENTROS DE PESQUISA**

Rua Frederico Simões, 125, - Bairro Caminho das Árvores - Salvador - CEP 41820-774

Telefone: (71) 3624-2391 / 1803 / 2424

**RESPOSTA**

**Pergunta 1:** Por não haver modelo de aparelho de ar condicionado com capacidade superior a 36.000 BTU/h do tipo "Hi-Wall" e uma consulta aos sites de fabricantes pode comprovar isso. Para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado, entendemos que serão aceitos aparelhos do tipo "Piso teto", com tecnologia Inverter e capacidade de 47.000 BTU/h. Nosso entendimento está correto?

**Resposta 1:** Não existe no Termo de Referência nenhum modelo de 36.000 BTU/h. Nos modelos de 48.000 BTU/h serão aceitos os modelos Piso/Teto de 48.000 BTU ou superior.

*(assinado eletronicamente)*  
**BRUNO RIBEIRO PIANA**  
Técnico Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Ribeiro Piana**, Técnico Administrativo, em 17/08/2021, às 09:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **9417772** e o código CRC **92480874**.



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE

