

**ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO**

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 2

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO**POTENCIAL ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA.**

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0867	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA HUMANA LUVAS DE MATERIAL ISOLANTE	ENSAIOS MECÂNICOS Inspeção visual (verificação de composição, formato, execução e acabamento) Dimensões (comprimento)	ABNT NBR 16295:2014, itens 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 8.2.1 e 8.2.4 ABNT NBR 16295:2014, itens 5.1.3, 8.2.2
	ENSAIOS ELÉTRICOS Tensão elétrica aplicada em C.A. Faixa de 2,5 a 40 kV	ABNT NBR 16295:2014, item 8.4.2.1
MANGAS ISOLANTES DE BORRACHA	ENSAIOS MECÂNICOS Inspeção visual (Verificação de manufatura e acabamento) Dimensões de mangas retas Dimensões de mangas curvas	ABNT NBR 10623:1989, item 4.2 ABNT NBR 10623:1989, itens 4.3.2 e 6.3.1.2 ABNT NBR 10623:1989, itens 4.3.2 e 6.3.1.3
	ENSAIOS ELÉTRICOS Tensão elétrica aplicada em C.A. pelo método II – Montagem em “U” Faixa: 5 kV a 20 kV	ABNT NBR 10623:1989, item 6.3.2 – Método II
	Tensão elétrica aplicada em C.A. pelo método IV – Montagem em “Esponja Molhada” Faixa: 30 kV a 40 kV	ABNT NBR 10623:1989, item 6.3.2 – Método IV

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 20-07-2015

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 2

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 0867	INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>PRODUTOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA HUMANA</u> JAMPER, JAMPE PROVISÓRIO CESTA AÉREA CATEGORIA C CUBAS ISOLANTES (LINERS)	<u>ENSAIOS ELÉTRICOS</u> Tensão elétrica aplicada em C.A. Faixa: até 30kV Tensão elétrica aplicada em C.A. Faixa: até 100 kV Tensão elétrica aplicada em C.A. Faixa: até 50 kV -----x-----	ABNT NBR 11857/1991, itens 5.4.2.1 e 6.4.2 ABNT NBR 6881/2010 ABNT NBR 16092:2012, itens 5.4.2.2 e 5.4.3.2 ABNT NBR 16092:2012, itens 5.4.2.4 e 5.4.3.4

ACREDITAÇÃO CANCELADA