



MEC – Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
03.09.2021

ESCLARECIMENTO 01 – PREGÃO 14/2021

Processo nº 23000.001620/2021-02

PERGUNTA 1 - “Referente ao pregão Eletrônico nº 14/2021, com objeto Análise da Qualidade do Ar Climatizado, poderia esclarecer sobre a solicitação descrita entre os itens 6.9.5 e 6.9.6 do Termo de Referência? Segue o texto: "Sistema de monitoramento de bioparticulado, por meio da "cápsula de coleta de material particulado, tipo EWS": Poderia nos explicar o que está sendo solicitado?”

RESPOSTA 1 - “Entende-se: “Análise aero dispersóide de fungos e bactérias, bem como partículas em suspensão. “O monitoramento será o registro das coletas semestrais e anuais”. “A cápsula EWS é a utilizada para coleta e posterior análise que resulta no diagnóstico da qualidade do ar”.

PAULO RONALDO DOS SANTOS

Pregoeiro