



Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Compras

MEC – Ministério da Educação

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Uasg 150002

6.7.2020

ESCLARECIMENTO 1 – PREGÃO 15/2020 – EDITAL 2

PERGUNTA 1

“No item 12 do termo de referência, está solicitando modelo PISO TETO - 12000btus, mas para 12000btus não possui modelo PISO TETO, apenas HI WALL.

Teria como administração técnica analisar ?”

RESPOSTA 1

“Encaminhamos resposta emitida pela área de engenharia, responsável pelas especificações do item:

‘optamos pelo piso teto, que é a maioria instalada, pela flexibilidade que tem de remover e realocar sem tantos problemas de dreno, apesar que pode-se colocar bombas de dreno para realizar a saída do condensado, mas essa condição deixamos no último caso mesmo, pelo custo da manutenção, então instalamos com mangueira por gravidade.

Quanto aos fabricantes, em pesquisa observamos que tem Split de 12000 Btu, piso teto, da Trane (loja Amazon) e (Daikin (loja Horvath)).’”

TELIANA MARIA LOPES BEZERRA

Pregoeira