



Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Compras

MEC – Ministério da Educação

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Uasg 150002

25.6.2020

ESCLARECIMENTO 6 – PREGÃO 15/2020 – EDITAL 1

PERGUNTA 1

“Prezados Senhores, Boa tarde!

Gostaríamos de esclarecimentos referente ao item 12:

Ar condicionado Split de 12000 btus, **do tipo piso teto**, com controle remoto; cor branca.

Nosso questionamento é sobre a característica **tipo piso teto**, os modelos com capacidade de 12.000 btus costuma ser fabricado somente HI WALL. (segue em anexo foto dos tipos de ar condicionado).

No aguardo de um breve retorno.”

RESPOSTA 1

“Em resposta ao esclarecimento da empresa PortoTelecom, referente ao Item 12, temos a informar que a instalação do modelo Hi-Wall não se aplica, principalmente próximo às esquadrias, pois não tem como fixar a não ser no teto.

Quanto aos fabricantes, em pesquisa observamos que tem Split de 12000 Btu, piso teto, da Trane (loja Amazon) e (Daikin (loja Horvath)).”

TELIANA MARIA LOPES BEZERRA

Pregoeira