

COMPRASNET
Pregão Eletrônico



Aviso 30/08/2018 14:21:44

Em decorrência da resposta à Impugnação nº 01/2018, foram realizadas as seguintes alterações: Item 5.7 do TR: Onde se lê "NBR 6880", leia-se "NBR IEC 60439-1" Item 5.8 do TR: Onde se lê "NBR 9441", leia-se "NBR 17240" Item 5.17.1 - Item 10, letra a) do TR: Onde se lê "a) Mediante solicitação da CONTRATANTE, a contratada realizará o teste de estanqueidade, seguindo estritamente o que preconiza a norma ASTM E 779, prevista na PE 047-7 do INMETRO e ABNT NBR 15.247, e o anexo A da norma NFPA 2001, para verificação da estanqueidade de Sala Cofre", leia-se "a) Mediante solicitação da CONTRATANTE, a contratada realizará o teste de estanqueidade, seguindo estritamente o que preconiza a norma ASTM E 779, prevista na PE 047-9 da ABNT NBR 15.247, e o anexo A da norma NFPA 2001, para verificação da estanqueidade de Sala Cofre"

Fechar