

COMPRASNET

Pregão Eletrônico



Resposta 18/09/2018 16:54:22

Nos termos da Nota Técnica nº 73/2018/CGAE/SAA/SE/MJ, informa-se que, em relação ao item 1, o acabamento do forro de gesso acartonado será através de cantoneira zincada.

Fechar