



12578995



08006.000180/2019-08



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria-Executiva
Coordenação de Infraestrutura de TIC

ERRATA

No Edital (12493222) efetuar as seguintes alterações:

...

Onde se lê:

...

9.11.2.1.1.5. Sistema de detecção, alarme e combate a incêndio com utilização de gás FM -200, qualquer dimensão;

...

Leia-se:

...

9.11.2.1.1.5. Sistema de detecção, alarme e combate a incêndio com utilização de gás FM -200 ou similar, qualquer dimensão;

...



Documento assinado eletronicamente por **LEO ROSSATO BISCAGLIA, Integrante Técnico(a)**, em 08/09/2020, às 10:24, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **12578995** e o código CRC **1735D4FE**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/ acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.