



12563233



08006.000180/2019-08



Ministério da Justiça e Segurança Pública  
Secretaria-Executiva  
Coordenação de Infraestrutura de TIC

## ERRATA

No Anexo I do Edital - Termo de referência (12478334) efetuar as seguintes alterações:

### ANEXO I-A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

...

#### Onde se lê:

1.3.1. O acesso deverá ser através de porta composta por camadas de aço e isolantes, com batente em toda volta e proteção contra arrombamento **WK4**. A fechadura deve ter travamento automático, o acionamento deve ser eletro-mecânico para controle de acesso, mas totalmente livre para saída, sem botão (função anti-pânico que permite as pessoas sair da sala mesmo com a porta trancada), por essa razão a abertura deverá ser para fora. Para acesso em caso de contingência deverá haver “by-pass” mecânico por chave. A qualificação deverá ser parte do teste do conjunto acima especificado.

#### Leia-se:

1.3.1. O acesso deverá ser através de porta composta por camadas de aço e isolantes, com batente em toda volta e proteção contra arrombamento **WK3 ou WK4**. A fechadura deve ter travamento automático, o acionamento deve ser eletro-mecânico para controle de acesso, mas totalmente livre para saída, sem botão (função anti-pânico que permite as pessoas sair da sala mesmo com a porta trancada), por essa razão a abertura deverá ser para fora. Para acesso em caso de contingência deverá haver “by-pass” mecânico por chave. A qualificação deverá ser parte do teste do conjunto acima especificado.

...

#### Onde se lê:

...

9.2.5.3. Porta corta-fogo folha simples 1,00 x 2,10 m

...

b) As portas deverão possuir selo identificador do fabricante, selo do órgão certificador, **selo do INMETRO** e selo que comprove o tempo de resistência ao fogo P90.

...

**Leia-se:**

...

9.2.5.3. Porta corta-fogo folha simples 1,00 x 2,10 m

...

b) As portas deverão possuir selo identificador do fabricante, selo do órgão certificador, e selo que comprove o tempo de resistência ao fogo P90.

...



Documento assinado eletronicamente por **LEO ROSSATO BISCAGLIA, Integrante Técnico(a)**, em 03/09/2020, às 21:28, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Garcia Greco, Integrante Requisitante**, em 03/09/2020, às 21:34, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **12563233** e o código CRC **23AA6A71**  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.