

**Aviso 16/12/2020 15:00:36**

ERRATA No Termo de Referência CGAE (13009734) e no Anexo do Edital I - Termo de Referência (13398605) no seu item 4.23.1 onde se lê: "A equipe residente será responsável por executar todas as atividades de manutenção preditiva, preventiva e corretiva necessárias à adequada conservação e operação dos equipamentos e sistemas de climatização dos edifícios do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com exceção dos serviços eventuais." Deve-se lê: "A equipe residente será responsável por executar todas as atividades de manutenção preditiva, preventiva e corretiva necessárias à adequada conservação e operação dos equipamentos e sistemas elétrico; hidrossanitário; de proteção contra descargas atmosféricas; de detecção, alarme e combate a incêndio; de iluminação de emergência; grupos motores geradores; equipamentos UPS/Nobreaks; nas portas de vidro e portões automáticos dos edifícios do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com exceção dos serviços eventuais."

Fechar