



9169107



08004.000620/2019-39



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Nota Técnica n.º 91/2019/CGAE/SAA/SE/MJ

PROCESSO Nº 08004.000382/2017-08

INTERESSADO: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SAA

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se da análise e manifestação quanto à proposta comercial, exequibilidade dos preços ofertados, especificação do objeto e habilitação técnica das licitantes relacionadas ao Pregão 08/2019, Termo de Referência (7983317), conforme solicitado no Despacho 126 (9168981).

2. ANÁLISE

2.1. A seguir será apresentada a análise da proposta e atestados da licitante SPR Baterias para o item 4 do Pregão 08/2019.

2.2. **Item 04: "Bateria Recarregável chumbo-ácida regulada por válvula VRLA, tensão 12 Volts, capacidade nominal 70Ah, selada, estacionária, dimensões 26 x 16,5 x 21 cm (comprimento/largura/altura), lacrada e livre de manutenção para uso em UPS/Nobreak, garantia de 24 meses da data do recebimento definitivo.Marca: Get Power ou similar":**

2.2.1. Licitante: SPR Baterias Comércio Importação EIRELI-EPP.

2.2.2. Proposta Comercial: a proposta comercial está acostada aos autos (9168967) e está de acordo com o Modelo de Proposta do Anexo I-B do Termo de Referência.

2.2.3. Exequibilidade dos preços ofertados: o valor ofertado pela licitante em relação ao item 04 foi de R\$ 594,25 por bateria de 12 V / 70 AH, para 40 unidades, totalizando R\$ 23.770,00. O valor é equivalente a 68,60% do valor máximo admissível e nivelado com os valores apresentados pelas outras licitantes, demonstrando ser razoável.

2.2.4. Especificação do objeto: verificou-se que a bateria ofertada de 12 V / 70 AH é o modelo GetPowe GP12-70L , estacionária, selada e utiliza tecnologia VRLA (Valve Regulated Lead Acid - Ácido de chumbo regulado por válvula), compatível com as especificações do item.

2.2.4.1. Em relação às dimensões físicas, verificou-se que as medidas das baterias ofertadas, 25,9 / 16,8 / 20,8 cm (comprimento/largura/altura), são compatíveis com as especificações do item 03, sendo 26 / 16,5 / 21 cm (comprimento/largura/altura).

2.2.4.2. O atendimento às especificações de dimensões é necessário pois as baterias possuem espaço definido para sua instalação, conforme descrito no item 4.14 do Termo de Referência.

2.2.5. Habilitação técnica: "Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove que a licitante já forneceu 12 baterias recarregáveis chumbo-ácida regulada por válvula VRLA, tensão 12 Volts, capacidade nominal 70Ah, selada, estacionária."

2.2.5.1. A licitante apresentou os seguintes atestados:

- Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO: fornecimento de 480 baterias seladas, estacionárias, VRLA 12 V 80 Ah. Aceito.

2.2.5.2. Os atestados comprovam o atendimento aos critérios de habilitação técnica.

2.2.6. Conclusão: as especificações da bateria ofertada GetPower GP12-70L são compatíveis com as especificações do item 04 do Objeto do Termo de Referência.

3. CONCLUSÃO

3.1. O presente parecer limitou-se, exclusivamente, à análise técnica do conteúdo descrito na proposta e atestados.

3.2. A proposta e atestados da empresa SPR Baterias Comércio Importação EIRELI-EPP referente ao Item 04 estão em conformidade com o Termo de Referência.



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME BRAZ CARNEIRO, Engenheiro(a)**, em 10/07/2019, às 18:09, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **9169107** e o código CRC **2058AAFO**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.