

**Resposta** 09/06/2022 15:09:24

Conforme manifestação da área demandante, consubstanciada na Nota Técnica 86 (SEI nº 18243448): '(...) 2.3.3. Posto isso, no tocante aos questionamentos impetrados, elucida-se que a licitante deverá fornecer contêineres novos, sem uso prévio, com medidas externas mínimas de 12 m de comprimento, 2,40m de largura e 2,60m altura; e de entrada de 2,30m de largura e 2,50m de altura, a um valor unitário máximo aceitável de R\$ 40.821,62 (quarenta mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) cada. Ainda, a entrega de quaisquer contêineres deve ocorrer no prazo de 30 dias contados a partir da emissão da ordem de fornecimento.

[Fechar](#)