



Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 90011/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto**



Contratação em período de cadastramento de proposta

Avisos (2)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

03/01/2025 10:45



Pedido de Esclarecimento 01 - Referente: Edital do Pregão Eletrônico N° 90011/2024. (Processo Administrativo n° 08004.001173/2023-11)

Objeto: Contratação de serviços contínuos das demandas de análise e tratamento químico e microbiológico de água e limpeza de dutos do sistema de climatização central, bem como da análise da qualidade do ar dos equipamentos de climatizações instalados nas edificações do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP em Brasília/DF, a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, Solicita ESCLARECIMENTO, ao que segue. Onde se lê: "6.11. O Palácio da Justiça e o Anexo I do Ministério da Justiça possuem aproximadamente 5.000 metros lineares de tubulação de ar condicionado, conforme legislação que especifica que a limpeza deve ser feita duas vezes ao ano, dimensionou-se a contratação em 10.000 metros lineares anuais." Questiona-se: De acordo com a recomendação dos fabricantes de dutos flexíveis (anexo), sob o risco de deterioração e risco à saúde, não é permitida a escovação mecânica em dutos deste tipo, sendo aconselhado a sua substituição periódica. Desta forma, solicitamos informar se a quantidade "aproximada" de 5.000 metros lineares, tratam-se apenas de dutos do tipo "rígidos", confeccionados com chapa metálica ou de MPU (Poliuretano Aluminizado). Atenciosamente,



Resposta o Pedido de Esclarecimento nº 01 (30256335). Trata-se do Pedido de Esclarecimento nº 01 (30256335) ao Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/2024 (30252169), cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços periódicos, sem dedicação de mão-de-obra exclusiva, das demandas de análise e tratamento químico e microbiológico de água e limpeza de dutos do sistema de climatização central, bem como da análise da qualidade do ar dos equipamentos de climatizações instalados nas edificações do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP em Brasília/DF. Em suma, a empresa solicitou os seguintes esclarecimentos: Onde se lê:

"6.11. O Palácio da Justiça e o Anexo I do Ministério da Justiça possuem aproximadamente 5.000 metros lineares de tubulação de ar condicionado, conforme legislação que especifica que a limpeza deve ser feita duas vezes ao ano, dimensionou-se a contratação em 10.000 metros lineares anuais." Questiona-se:

De acordo com a recomendação dos fabricantes de dutos flexíveis (anexo), sob o risco de deterioração e risco à saúde, não é permitida a escovação mecânica em dutos deste tipo, sendo aconselhado a sua substituição periódica. Desta forma, solicitamos informar se a quantidade "aproximada" de 5.000 metros lineares, tratam-se apenas de dutos do tipo "rígidos", confeccionados com chapa metálica ou de MPU (Poliuretano Aluminizado). Pois bem, inicialmente cumprimos destacar que a contratação em comento busca preservar tanto da saúde de todos as pessoas que trabalham nos edifícios do MJSP (Sede, Anexo I e Anexo), quanto em relação à preservação de equipamentos, visto que, a atividade de limpeza dos dutos do sistema de climatização central, pode contribuir para o aumento da vida útil dos equipamentos em questão. Em resposta ao questionamento, manifestamos no sentido de explicar que os dutos existentes são rígidos e que a equipe técnica da Coordenação-Geral de Arquitetura e Engenharia auxiliou esta equipe de planejamento com o fornecimento dos dados técnicos, os quais consolidam a estimativa de 5.000 metros lineares de dutos rígidos que podem ser limpos mecanicamente.

Incluir esclarecimento

