



14929821



08004.000491/2019-89



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria-Executiva
Divisão de Licitações

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 07

1. Trata-se da resposta ao Pedido de Esclarecimento nº 07 (SEI nº 14882798) encaminhados a esta CGAE por meio do Despacho 125 (SEI nº 14882773).

2. Questionamento 1:

Conforme verificado na planilha de orçamento sintético do órgão o item 10527 (LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M), tem o preço unitário de R\$12,00 reais m/mês. Na coluna do BDI deste material está sendo acrescido mais R\$ 1,68. Porém com o BDI indicado de 28,35% em cima de R\$ 12,00, este valor seria acrescido de R\$ 3,40, e não de R\$ 1,68. Está correto o nosso entendimento?

3. **Resposta:** O entendimento não está correto. Para este item foi aplicado o BDI Diferenciado de 14,02% em virtude do ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, resultando no valor que consta na Planilha. Contudo, como a informação não foi devidamente explicitada na planilha orçamentária, e para não restar dúvidas aos licitantes, e considerando o tempo decorrido, o orçamento foi atualizado para a Data-Base mais recente e a informação foi explicitada na nova Planilha Orçamentária.

4. Destaca-se que, em razão desta alteração, o custo da contratação precisou ser revisado e alterado no Projeto Básico, sendo elaborada uma nova versão com nova data para as publicações necessárias.

5. Esta CGAE fica à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Silva Campos Júnior, Engenheiro(a)**, em 06/09/2021, às 16:46, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **14929821** e o código CRC **109CE0E6**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.