



MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL CDE POR USINA
2011

CARVÃO MINERAL

EMPRESA	USINA	Índice	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
CGTEE	COMPLEXO P MEDICI A+B	Consumo (t)	98.419	87.696	65.920	48.628	24.352	34.092	31.564	21.378	64.954	57.536	42.990	68.888
		Geração (MWh)	69.279	60.658	51.027	36.504	16.650	25.773	22.559	17.817	56.457	42.255	31.821	47.751
		Consumo Específico (t/MWh)	1,42	1,45	1,29	1,33	1,46	1,32	1,40	1,20	1,15	1,36	1,35	1,44
		Estoque Final	1.064.793	1.071.638	1.143.011	1.188.775	1.261.056	1.323.166	1.385.692	1.459.283	1.394.329	1.336.793	1.700.014	1.723.967
	CANDIOTA III	Consumo (t)	144.996	134.802	40.988	135.950	124.373	138.844	102.444	124.132	-	43.713	178.333	133.250
		Geração (MWh)	150.854	161.009	39.769	142.141	115.588	132.856	118.848	107.074	-	61.321	187.624	162.408
		Consumo Específico (t/MWh)	0,96	0,84	1,03	0,96	1,08	1,05	0,86	1,16	-	0,71	0,95	0,82
		Estoque Final	30.844	35.555	97.561	100.856	119.084	122.206	158.607	174.620	174.620	130.907	268.177	271.933
	S JERONIMO	Consumo (t)	6.698	6.365	5.723	4.601	4.475	5.602	5.400	7.383	6.280	6.290	6.344	6.363
		Geração (MWh)	3.464	4.134	3.796	2.762	2.704	3.575	3.231	4.009	3.878	3.971	4.160	3.919
		Consumo Específico (t/MWh)	1,93	1,54	1,51	1,67	1,65	1,57	1,67	1,84	1,62	1,58	1,52	1,62
		Estoque Final	1.253	1.388	2.164	4.064	6.089	6.987	8.087	7.204	7.424	7.634	10.550	10.687
TRACTEBEL	CHARQUEADAS	Consumo (t)	14.031	11.194	8.655	10.778	17.150	16.617	11.811	17.387	13.494	19.900	16.641	10.590
		Geração (MWh)	10.100	8.466	6.404	8.356	12.840	12.840	8.662	12.295	10.082	14.684	11.722	7.435
		Consumo Específico (t/MWh)	1,39	1,32	1,35	1,29	1,34	1,29	1,36	1,41	1,34	1,36	1,42	1,42
		Estoque Final	188.513	206.185	226.396	244.485	256.200	268.450	285.505	296.984	312.356	321.322	333.547	351.823
	COMPLEXO JORGE LACERDA**	Consumo (t)	104.090	140.648	106.996	80.091	109.310	77.520	60.723	67.305	148.825	299.089	243.703	247.308
		Geração (MWh)	146.583	224.367	163.975	118.705	175.555	113.394	89.290	105.386	241.433	473.195	384.653	399.028
		Consumo Específico (t/MWh)	0,71	0,63	0,65	0,67	0,62	0,68	0,68	0,64	0,62	0,63	0,63	0,62
		Estoque Final	-	17.818	110.822	230.731	321.421	351.719	393.619	426.902	433.648	359.739	350.216	308.088
COPEL	FIGUEIRA	Consumo (t)	8.653	6.712	8.451	8.212	7.917	7.830	1.531	8.624	8.232	8.200	3.612	0
		Geração (MWh)	9.540	7.400	9.318	9.054	8.728	8.633	1.688	9.508	9.076	9.041	3.983	0
		Consumo Específico (t/MWh)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,88
		Estoque Final	12.370	12.158	10.207	8.494	7.078	5.747	10.716	8.592	6.860	5.160	8.048	14.548

** Inclui as UTEs J LACERDA A1, A2, B e C

Obs 1: Candiota III - A movimentação de estoque de carvão obedece às regras da CCC.

ÓLEO COMBUSTÍVEL

EMPRESA	USINA	Índice	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
CGTEE	COMPLEXO P MEDICI A+B	Consumo (t)	3.271	1.683	2.023	926	647	1.290	2.888	3.581	3.166	2.123	1.802	1.473
		Estoque Final	1.612	2.013	2.143	3.564	4.678	5.285	3.636	2.983	2.163	729	3.288	4.302
	CANDIOTA III	Consumo (t)	546	228	180	509	329	170	906	159	265	1.892	201	106
		Estoque Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S JERONIMO	Consumo (t)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Estoque Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRACTEBEL	CHARQUEADAS	Consumo (t)	78	53	54	83	43	131	123	42	58	45	36	
		Estoque Final	39	27	29	26	36	25	31	39	41	37	-	
	COMPLEXO JORGE LACERDA**	Consumo (t)	321	107	122	39	24	214	42	45	256	341	186	248
		Estoque Final	-	-	-	-	72	61	212	351	280	128	137	132
COPEL	FIGUEIRA	Consumo (t)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Estoque Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

** Inclui as UTEs J LACERDA A1, A2, B e C

ÓLEO DIESEL

EMPRESA	USINA	Índice	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
CGTEE	COMPLEXO P MEDICI A+B	Consumo (l)	3.200	8.500	33.300	400	43.200	15.600	-	-	6.800	22.000	17.200	-
		Estoque Final	23.400	14.900	6.600	36.200	23.000	37.400	37.400	37.400	30.600	8.600	13.000	13.000
	S JERONIMO	Consumo (l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Estoque Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRACTEBEL	CHARQUEADAS	Consumo (l)	-	-	-	1.566	190	2.292	4.618	-	-	-	-	
		Estoque Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	COMPLEXO JORGE LACERDA**	Consumo (l)	262.508	230.405	147.500	112.500	226.500	175.500	147.500	94.000	218.000	156.000	153.000	220.000
		Estoque Final	-	-	-	-	-	-	-	37.791	19.791	63.791	110.791	90.791
COPEL	FIGUEIRA	Consumo (l)	6.258	5.033	6.295	6.153	5.785	5.089	1.150	1.000	600	300	712	
		Estoque Final	34.088	29.055	22.760	16.607	10.822	5.733	4.583	3.583	2.983	2.683	59.288	59.288

** Inclui as UTEs J LACERDA A1, A2, B e C