

RELATÓRIO DE SONDAGEM

ESCADAS DE EMERGÊNCIA

RESPONSÁVEL:	ENGª FERNANDA A.NASCIMENTO
CREA/CAU:	5062557780
OBRA:	6038 – MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
LOCAL:	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS – BLOCO U – BRASÍLIA-DF


CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	22/11/2014	EMIÇÃO INICIAL



CLIENTE: GABINETE ENGENHARIA PROJETOS E ARQUITETURA LTDA. OBRA: CONSTRUÇÃO LOCAL: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO "U" - BRASÍLIA - DF					SONDAGEM A PERCUSSÃO SP-01 DATA: 18/11/2014 N: COORDENADAS: COTA: E:					
PENETRAÇÃO (golpes / 30cm) S.P.T.		N.º DE GOLPES / PENETRAÇÃO		SPT	CONSISTÊNCIA * OU COMPACTIDADE **	PERFIL GEOLOGICO	COTA (m)	PROF. (m)	AMOSTRADOR: Ø _{externo} = 50,8 mm PESO: 65 kg Ø _{interno} = 34,9 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm REVESTIMENTO = 63,5 mm	NA (m)
GRAF. Esc. 1:2000 		1º 10 15 16 17 19 15	2º 13 16 15 19 15	3º 18 20 23 25 15	N 31 36 40 44	DURA		21 22 23 24 24.45	ARGILA SILTOSA. POUCO ARENOSA. GRANULAÇÃO FINA, VERMELHO VARIEGADO	19,28
PROFUNDIDADE DO NÍVEL D' ÁGUA (m) INICIAL: ESGOTADO FINAL: 19,28					AVANÇO (m) { TRADO 0,00 a 10,00 LAVAGEM 10,45 a 24,40 PROFUNDIDADE DO REVESTIMENTO (m): 11,5 FURO TERMINADO EM 24,45m					
		TEL: (11)2554-9227 CEL: (11)8178-5748/6843-1821 EMAIL: ATENDIMENTO@IPKSONDAGENS.COM.BR				ESCALA VERT.: 1:100	DATA: 22/11/2014	FOLHA: 2 / 2		
						CREA N: 5062557780				



CLIENTE: GABINETE ENGENHARIA PROJETOS E ARQUITETURA LTDA. OBRA: CONSTRUÇÃO LOCAL: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO "U" - BRASILIA - DF										SONDAGEM A PERCUSSÃO SP-02 DATA: 19/11/2014 N: COORDENADAS: E: COTA:			
PENETRAÇÃO (golpes / 30cm) S.P.T. <small>GRAF. Esc. 1:2000</small> 0 10 20 30 40 50		N.º DE GOLPES / PENETRAÇÃO 1º 2º 3º			SPT N	CONSISTÊNCIA * OU COMPACTIDADE **	PERFIL GEOLOGICO	COTA (m)	PROF. (m)	AMOSTRADOR: Ø _{extremo} = 50,8 mm PESO: 65 kg Ø _{interno} = 34,9 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm REVESTIMENTO = 63,5 mm	NA (m)		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL													
ARGILA SILTOSA, POUCA ARENOSA. GRANULAÇÃO FINA. VERMELHO VARIEGADO										18,78			
FURO TERMINADO EM 27,45m													
PROFUNDIDADE DO NÍVEL D' ÁGUA (m) INICIAL: ESGOTADO FINAL: 18,78										AVANÇO (m) { TRADO 0,00 a 10,00 LAVAGEM 10,45 a 27,45 PROFUNDIDADE DO REVESTIMENTO (m): 11,5			
		TEL: (11)2554-9227 CEL: (11)8178-5748/6843-1821 EMAIL: ATENDIMENTO@IPKSONDAGENS.COM.BR				ESCALA VERT.: 1:100 DATA: 22/11/2014 FERNANDA A. NASCIMENTO CREA N:5062557780		FOLHA: 2 / 2					