



# CONSULTA TÉCNICA

Nº CT-006/2020  
Revisão 0  
Página 1 / 1

ITEM:	Contrato 304010406	ORDEM DE SERVIÇO:	104.35364.01.1120
PARA:	NEOENERGIA	DATA: (dd/mm/yyyy)	24/04/2020
DE:	NUCLEP - NUCLEBRAS EQUIP. PESADOS S.A.	ÁREA:	Gestão de Contratos
		OUTRO:	

ASSUNTO: Confirmação dos tipos de parafusos

TIPO DA CONSULTA: Técnica

- Páginas Faltando       Omissões       Inconsistências  
 Páginas Ilegíveis       Erros       Outros

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

DETALHES DA CONSULTA:

Solicitamos, por gentileza, que confirmem os tipos de parafusos a serem utilizados neste fornecimento, conforme abaixo:

Os Parafusos ASTM A394 T0:

- 1/2" (12,7) - Rosca UNC Comprimento Rosca 22mm;
- 5/8" (15,9) - Rosca UNC Comprimento Rosca 26mm;
- 3/4" (19,1) - Rosca UNC Comprimento Rosca 30mm;
- 7/8" (22,2) - Rosca UNC Comprimento Rosca 34mm;
- 1" (25,4) - Rosca UNC Comprimento Rosca 38mm;

Parafusos SAE 1020:

- 5/8" (15,9 x 220) - ROSCA UNC Comprimento Rosca 70mm.

ANEXOS:

RESPOSTA:  Aceito       Comentários adicionados       Não aceito  
(Dar explicação)

COMENTÁRIOS:

Os parafusos que serão utilizados neste fornecimento deverão ser consultados nos cadernos específicos "Listas de Parafusos e Ferragens" elaborados para cada tipo de torre.

NUCLEP

EMITIDO POR: JAHN LISBOA DIHLMANN

DATA: 24/04/2020  
Jahn Lisboa  
Engenheiro Mecânico  
Diretoria Comercial  
Matrícula: 4130-0

CLIENTE Neoenergia

APROVADO POR: Helber Oliveira

DATA (dd/mm/yyyy): 27/04/2020