

PORTARIA Nº 13, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, da Portaria MME nº 440, de 20 de julho de 2012, tendo em vista o disposto no art. 6º do Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, e no art. 2º, § 3º, da Portaria MME nº 319, de 26 de setembro de 2008, resolve:

Art. 1º Aprovar o enquadramento de projetos de reforços e melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica, referente a investimentos previstos para iniciar em 2012, de titularidade da empresa Eletrosul Centrais Elétricas S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.073.957/0001-68, no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, conforme descrito no Anexo à presente Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



ALTINO VENTURA FILHO

ANEXO

Projetos	<p>Reforços e Melhorias em Instalações de Transmissão de Energia Elétrica, relativo à Linha de Transmissão 230 kV Cascavel Oeste - Guaíra, compreendendo:</p> <p>Subestação Alegrete:</p> <p>a) instalar um transformador trifásico 69/13,8/13,8 kV, 17 MVA;</p> <p>b) instalar um módulo de conexão de transformador em 69 kV, arranjo barra principal e transferência modificado, referente ao transformador 69/13,8/13,8 kV, 17 MVA;</p> <p>c) instalar um Módulo de Conexão de Transformador em 13,8 kV, arranjo Barra Principal e Transferência modificado, referente ao Transformador Trifásico 69/13,8/13,8 kV, 17 MVA.</p> <p>d) complemento do Módulo de Infraestrutura Geral 138 kV referente aos Módulos de Infraestrutura de Manobra correspondentes às Conexões do Transformador em 69 kV e 13,8 kV, ambas em arranjo Barra Principal e Transferência.</p> <p>e) substituir o Cubículo em 13,8 kV referente à Entrada de Linha 1 em 13,8 kV;</p> <p>f) substituir o Cubículo em 13,8 kV referente à Entrada de Linha 2 em 13,8 kV;</p> <p>g) substituir o Cubículo em 13,8 kV referente à Entrada de Linha 3 em 13,8 kV;</p> <p>h) substituir o Cubículo em 13,8 kV referente à Entrada de Linha 4 em 13,8 kV;</p> <p>i) substituir o Cubículo em 13,8 kV referente à Conexão de Transformador TR3 em 13,8 kV; e</p> <p>j) substituir o Cubículo em 13,8 kV referente à Conexão de Transformador TR4 em 13,8 kV.</p>
Tipo	Reforços e Melhorias em Instalações de Transmissão de Energia Elétrica.
Ato Autorizativo	Resolução Autorizativa ANEEL nº 3.815, de 18 de dezembro de 2012.
Pessoa Jurídica Titular	Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
CNPJ	00.073.957/0001-68.
Localização	Estado do Rio Grande do Sul
Enquadramento	Art. 3º, inciso VII, da Portaria MME nº 319, de 26 de setembro de 2008.
Identificação do Processo	ANEEL nº 48500.002884/2012-74 e MME nº 48000.000047/2013-22.