

PORTARIA Nº 30, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, da Portaria MME nº 440, de 20 de julho de 2012, tendo em vista o disposto no art. 6º do Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, e no art. 2º, § 3º, da Portaria MME nº 319, de 26 de setembro de 2008, resolve:

Art. 1º Aprovar o enquadramento de projetos de reforços em instalações de transmissão de energia elétrica, de titularidade da empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº_00.357.038/0001-16, no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI, conforme descrito no Anexo à presente Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



ALTINO VENTURA FILHO

ANEXO

Projetos	<p>Reforços em Instalações de Transmissão de Energia Elétrica, compostas por:</p> <p>I - reforços referentes à adequação da Subestação Boa Vista aos Procedimentos de Rede:</p> <p>a) instalação de um Módulo de Interligação de Barras IB1, em 230 kV, arranjo Barra Dupla com Quatro Chaves;</p> <p>b) complementação do Módulo de Infraestrutura Geral 230 kV da Subestação Boa Vista referente à adequação da Subestação aos Procedimentos de Rede devido à interligação Manaus - Boa Vista, incluindo um Módulo de Infraestrutura de Manobra referente à Interligação de Barras IB1 230 kV;</p> <p>c) adequação do Módulo de Conexão 230 kV do Transformador TR1 230/69/13,8 kV de Barra Simples para Barra Dupla com Quatro Chaves;</p> <p>d) adequação do Módulo de Conexão 230 kV do Transformador TR2 230/69/13,8 kV de Barra Simples para Barra Dupla com Quatro Chaves;</p> <p>e) complementação do Módulo de Conexão 69 kV do Transformador TR1 230/69/13,8 kV para adequação aos Procedimentos de Rede; e</p> <p>f) complementação do Módulo de Conexão 69 kV do Transformador TR2 230/69/13,8 kV para adequação aos Procedimentos de Rede;</p> <p>II - reforços referentes à instalação do 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 100 MVA na Subestação Boa Vista:</p> <p>a) instalação do 3º Transformador Trifásico TR3 230/69/13,8 kV - 100 MVA;</p> <p>b) instalação do Módulo de Conexão 230 kV, arranjo Barra Dupla com Quatro Chaves, do Transformador Trifásico TR3 230/69/13,8 kV - 100 MVA;</p> <p>c) instalação do Módulo de Conexão 69 kV, arranjo Barra Principal e Transferência, do 3º Transformador Trifásico TR3 230/69/13,8 kV - 100 MVA; e</p> <p>d) complementação do Módulo de Infraestrutura Geral 230 kV da Subestação Boa Vista referente à instalação do 3º Transformador Trifásico TR3 230/69/13,8 kV - 100 MVA, incluindo dois Módulos de Infraestrutura de Manobra referentes aos Módulos de Conexão 230 kV e 69 kV.</p>
Tipo	Reforço em Instalações de Transmissão de Energia Elétrica.
Ato Autorizativo	Resolução Autorizativa ANEEL nº 3.587, de 10 de julho de 2012.
Pessoa Jurídica Titular	Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte.
CNPJ	00.357.038/0001-16.
Localização	Estado de Roraima.
Enquadramento	Art. 3º, inciso VII, da Portaria MME nº 319, de 26 de setembro de 2008.
Identificação do Processo	ANEEL nº 48500.001602/2011-31 e MME nº 48000.000109/2013-12.