

**CONSULTA TÉCNICA**Nº CT-006/2020  
Revisão 0  
Página 1 / 1

ITEM:	Contrato 304010406	ORDEM DE SERVIÇO:	104.35364.01.1120
PARA:	NEOENERGIA	DATA: (dd/mm/yyyy)	24/04/2020
DE:	NUCLEP - NUCLEBRAS EQUIP. PESADOS S.A.	ÁREA:	Gestão de Contratos
OUTRO:			
ASSUNTO: Confirmação dos tipos de parafusos			
TIPO DA CONSULTA: Técnica			
<input type="checkbox"/> Páginas Faltando <input type="checkbox"/> Omissões <input type="checkbox"/> Inconsistências			
<input type="checkbox"/> Páginas Ilegíveis <input type="checkbox"/> Erros <input checked="" type="checkbox"/> Outros			
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:			
DETALHES DA CONSULTA:			
Solicitamos, por gentileza, que confirmem os tipos de parafusos a serem utilizados neste fornecimento, conforme abaixo:			
Os Parafusos ASTM A394 T0:			
1/2" (12,7) - Rosca UNC Comprimento Rosca 22mm;			
5/8" (15,9) - Rosca UNC Comprimento Rosca 26mm;			
3/4" (19,1) - Rosca UNC Comprimento Rosca 30mm;			
7/8" (22,2) - Rosca UNC Comprimento Rosca 34mm;			
1" (25,4) - Rosca UNC Comprimento Rosca 38mm;			
Parafusos SAE 1020:			
5/8" (15,9 x 220) - ROSCA UNC Comprimento Rosca 70mm.			
ANEXOS:			
RESPOSTA: <input type="checkbox"/> Aceito <input checked="" type="checkbox"/> Comentários adicionados <input type="checkbox"/> Não aceito (Dar explicação)			
COMENTÁRIOS:			
Os parafusos que serão utilizados neste fornecimento deverão ser consultados nos cadernos específicos "Listas de Parafusos e Ferragens" elaborados para cada tipo de torre.			
NUCLEP		CLIENTE Neoenergia	
EMITIDO POR: JAHN LISBOA DIHLMANN		APROVADO POR: Helber Oliveira	
DATA: 24/04/2020		DATA (dd/mm/yyyy): 27/04/2020	
Jahn Lisboa Engenheiro Mecânico Diretoria Comercial Matrícula: 4130-0			