

ITEM: Contrato 304010406	ORDEM DE SERVIÇO: 104.35364.01.1120
PARA: NEOENERGIA	DATA: (dd/mm/yyyy) 14/05/2020
DE: NUCLEP - NUCLEBRAS EQUIP. PESADOS S.A.	ÁREA: Gestão de Contratos OUTRO:

ASSUNTO: Informação sobre o peso mínimo da camada de zinco – classe A

TIPO DA CONSULTA: Técnica

- Páginas Faltando Omissões Inconsistências
 Páginas Ilegíveis Erros Outros

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

Anexo 2 - LT-L-GERAL-ET-A4-0005-0 - ET Cabos Estais

DETALHES DA CONSULTA:

O peso mínimo da camada de zinco para os estais e para os conjuntos varigrip Classe A não constam na documentação enviada. Sugerimos que ele seja sempre 80% do peso mínimo da camada de zinco indicado para a classe B. Solicitamos, por gentileza, a aprovação para considerar desta forma.

ANEXOS:

Anexo 2 - LT-L-GERAL-ET-A4-0005-0 - ET Cabos Estais

RESPOSTA: Aceito Comentários adicionados Não aceito
(Dar explicação)

COMENTÁRIOS:

Estais:

Classe A

1.1/8" - utilizar no mínimo 275g/m² para a camada de zinco;1.3/8" - utilizar no mínimo 305g/m² para a camada de zinco.

Varigrip e demais peças:

A espessura mínima (peso) da camada de zinco onde houver a necessidade de sobregalvanização (Classe B), deverá ser de 20% acima do especificado em norma para galvanização normal.

NUCLEP

EMITIDO POR: Alex Gomez

DATA: 14/05/2020


Alex Gomez
Gerente Geral de
Orçamento e
Materiais - CO
Matrícula: 4333-7

Assinado digitalmente por ALEX
GOMEZ.25663975896
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - REB, OU=RS e CPF
A3, OU=(EM BRANCO),
OU=10306420000150, CN=ALEX
GOMEZ.25663975896
Razão: Eu sou o autor deste
documento.
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2020-05-14 15:44:26
Foxit Reader Versão: 9.7.0

CLIENTE Neoenergia

APROVADO POR: Helber Oliveira

DATA (dd/mm/yyyy): 18/05/2020