



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

RELATÓRIO

OBJETIVO: Atender à solicitação da CPL/SELOG/SR/DPF/RN no sentido de proceder à análise de catálogos entregues ao NUENG referentes ao Pregão Eletrônico nº 11/2015-SR/DPF/RN.

Catálogos dos itens 01*, 02, 03*, 05, 18, 20, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68 e 91 do Pregão Eletrônico nº 11/2015-SR/DPF/RN.

Abaixo constam as avaliações referentes apenas aos catálogos que foram entregues ao NUENG pela CPL/SR/DPF/RN, após consulta aos concorrentes do certame.

*Itens sob análise do PCF Paulo Beltrão.

ITEM 01

	DESCRIÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
01	Lâmpada tubular T8, LED, com potência entre (16 e 18)W; Base G13 - 1200mm de comprimento. Mínimo de 3 anos de garantia; Vida útil mínima de 30.000 Horas; Eficiência Luminosa de no mínimo 90Lm/W; Cor entre (6.000 e 6.500)K; tensão de 220V.	428741	UN	400	1200	R\$ 93,23	R\$ 111.880,00

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Lâmpada tubular T8, LED, com potência entre (16 e 18)W; Base G13 - 1200mm de comprimento. Mínimo de 03 anos de garantia; Vida útil mínima de 30.000 Horas; Eficiência Luminosa de no mínimo 90Lm/W; Cor entre (6.000 e 6.500)K; tensão de 220V..	A especificação do licitante atende às especificações do Termo de Referência. Conclusão: Item atende ao edital Empresa: Aiha do Brasil (1ª colocada) CNPJ.: 10.428.493/0003-80 OBS.: Item sob análise do PCF – Paulo Beltrão.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

ITEM 02

02	Refletor LED slim - POWER LED Integrado de 50W. Resistente à água; IP65 Vida estimada de 25.000h; Corpo em alumínio Ângulo de abertura: 120° TENSÃO Bivolt. Mínimo de 03 anos de garantia.	434160	UN	10	30	R\$ 169,97	R\$ 5.099,00
----	--	--------	----	----	----	------------	--------------

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Mínimo de 03 anos de garantia.	A empresa repetiu na documentação encaminhada a especificação do Termo de Referência. Contudo, no Catálogo obtido via pesquisa, verifica-se que a garantia é de 01 ano, enquanto a garantia do edital é de 03 anos. Conclusão: Item não atende ao Edital. Empresa: 2 AN Comercial Eireli (1ª colocada) CNPJ.: 23.872.154/0001-79

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Mínimo de 03 anos de garantia	Conclusão: Características técnicas do item atendem ao especificado no edital. Prazo de Garantia não informado. Consultar licitante. Empresa: WZ UNIÃO Montagem e instalações industriais LTDA - EPP (4ª colocada) CNPJ.: 08.772.301/0001-45

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Mínimo de 03 anos de garantia	Conclusão: Características técnicas do item atendem ao especificado no edital. Prazo de Garantia não informado. Consultar licitante Empresa: GR Comércio Eireli-ME (13ª colocada) CNPJ.: 17.451.234/000-58

- Catálogos dos demais concorrentes para o item 02 não recebidos pelo NUENG para análise.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

ITEM 03

03	Luminária pública em LED. Vida útil mínima de 50.000 horas; garantia total mínima de 5 anos para a luminária; Carcaça em Alumínio, porcas e parafusos em aço inox ou alumínio; Índice de proteção da luminária mínimo IP 66 (com certificação em laboratório nacional ou internacional); Tipo de proteção eletrônica: curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente, sobrecarga e sobreaquecimento. Comprovação da especificação com LM80 ou similar; eficiência luminosa EFETIVA (DA LUMINÁRIA) no mínimo 95 lm/w; tensão de trabalho 220V; Fator de potência mínimo 0,9. Potência de trabalho (60 a 80)W; temperatura de cor (5.500 a 6.500)K. Adaptável diretamente a tubo de 64mm de diâmetro, com ajuste de angulação.	064661	UN	10	50	R\$1.369,73	R\$ 68.486,25
----	--	--------	----	----	----	-------------	---------------



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Temperatura de cor (5.500 a 6.500)K.	Temperatura de cor (4100/5300k)
Carcaça em Alumínio	Não consta a informação nas especificações
Eficiência luminosa EFETIVA (DA LUMINÁRIA) no mínimo 95 lm/w	Não consta a informação nas especificações
Vida útil mínima de 50.000 horas	Não consta a informação nas especificações
Garantia total mínima de 5 anos para a luminária	Não consta a informação nas especificações
Certificação em laboratório nacional ou internacional	Não consta a informação nas especificações
	Empresa: 2 AN Comercial Eireli (1ª Colocada) CNPJ.: 23.872.154/0001-79 OBS.: Item sob análise do PCF – Paulo Beltrão.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

ITEM 05

05	Sensor de Presença de embutir para Iluminação - 4 x 2 (uso interno), Tensão: 100 a 240 VCA – 50 / 60 Hz Bivolt automático. Acionamento temporizado COMPATÍVEL com lâmpadas Fluorescentes, Eletrônicas e LED, instalação embutida em caixa 4 x 2, para uso interno; Regulagem de tempo; LED indicador de funcionamento; Alcance mínimo: 5m frontal, Ângulo de cobertura até 110°; Fotocélula com regulagem; Ajuste de sensibilidade mínima e máxima; Corpo em ABS na cor branca; Fixação por parafusos. Proteção por fusível.	325883	UN	10	25	R\$ 39,40	R\$ 985,08
----	--	--------	----	----	----	-----------	------------

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Regulagem de tempo; LED indicador de funcionamento; Alcance mínimo: 5m frontal, Ângulo de cobertura até 110°; Fotocélula com regulagem; Ajuste de sensibilidade mínima e máxima; Corpo em ABS na cor branca; Fixação por parafusos. Proteção por fusível.	Informações do produto são insuficientes para determinar sua aceitabilidade para o item proposto. Conclusão: Item não atende ao Edital. Empresa: LH Gonçalves Componentes Eletrônicos EPP (5ª colocada) CNPJ.: 08.288.901/0001-32

- Catálogos dos demais concorrentes para o item 05 não recebidos pelo NUENG para análise.

Shin...



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

ITEM 18

18	Interruptor simples, tipo embutir, com placa 4x2, corrente 10A, tensão máxima, 250V, sem parafuso aparente, na cor branco. referência: Pial Plus ou de melhor qualidade	337879	UN	05	40	R\$ 13,73	R\$ 549,07
-----------	---	--------	----	----	----	-----------	------------

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Sem parafuso aparente	Nas especificações encaminhadas verificam-se parafusos aparentes. Conclusão: Item não atende ao Edital. Empresa: Comercial Sponchiado Ltda-EPP (1ª colocada) CNPJ.: 13.338.681/0001-44

- Catálogos dos demais concorrentes para o item 18 não recebidos pelo NUENG para análise.

ITEM 20

20	Lâmpada LED Tubular T8, 60cm, potência de 9W, bivolt.	429417	UN	05	40	R\$ 44,22	R\$ 1.768,93
-----------	---	--------	----	----	----	-----------	--------------

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
	Atende às especificações. Conclusão: Item atende ao Edital – OK. Empresa: RPS Comercial Eireli CNPJ.: 23.915.573/0001-40 (1ª Colocada).

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
	Atende às especificações. Conclusão: Item atende ao Edital – OK. Empresa: Idília L. Perin (2ª Colocada). CNPJ.: 21.042.594/0001-73



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

ITEM 58

58	Contator 3RT1055-6, 220V/380V/660V, com bobina AF3 de 110-127V, 50/60Hz - DC1. Marca de referência: SIEMENS (ou equivalente técnico).	420339	UN	01	04	R\$1.341,00	R\$ 5.364,00
----	---	--------	----	----	----	-------------	--------------

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Contator 3RT1055-6, 220V/380V/660V, com bobina AF3 de 110-127V, 50/60Hz - DC1. Marca de referência: SIEMENS (ou equivalente técnico).	Licitante encaminhou link para catálogo da linha de contadores CWM da marca WEG contendo diversos modelos. Conclusão: após análise dos inúmeros modelos constantes no catálogo, item atende ao Edital caso o contator ofertado seja o de referência: CWM 150 22-30 V18 Caso licitante não confirme referência/modelo supra citado o item não atenderá ao edital. Empresa: 2 AN Comercial Eireli CNPJ.: 23.872.154/0001-79 (1ª colocada)

ITEM 59

59	Contator 3RT1045-1AC 20, 380V, com bobina AF3 de 110V, 50/60Hz. Marca de referência: SIEMENS (ou equivalente técnico).	426985	UN	01	04	R\$1.106,19	R\$ 4.424,75
----	--	--------	----	----	----	-------------	--------------

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Contator 3RT1045-1AC 20, 380V, com bobina AF3 de 110V, 50/60Hz. Marca de referência: SIEMENS (ou equivalente técnico).	Licitante não atende às especificações. Na especificação enviada pelo licitante as informações não evidenciam conformidade com o Termo de Referência. Conclusão: Item não atende ao Edital. Empresa: RPF Comercial Ltda. (1ª colocada) CNPJ.: 03.217.016/0001-49

- Catálogos dos demais concorrentes para o item 59 não recebidos pelo NUENG para análise.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

ITEM 60

60	Contactor LC1D32, 380V com bobina 220V. Modelo de Referência: LC1D32, Schineider, ou equivalente técnico.	384017	UN	01	04	R\$ 123,58	R\$ 494,33
----	---	--------	----	----	----	------------	------------

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Contactor LC1D32, 380V com bobina 220V. Modelo de Referência: LC1D32, Schineider, ou equivalente técnico.	Licitante atende conforme descrição do termo de referência. Conclusão: Item atende ao Edital – OK. Empresa: LH Gonçalves Componentes Eletrônicos EPP (1ª colocada) CNPJ.: 08.288.901/0001-32

ITEM 63

63	Placa de Forro Mineral, na cor branca - 625 x 1250 x 15mm Fibra mineral modelada úmida; Acabamento de Superfície Tinta vinílica à base de látex; Fator de propagação de Chama / Resistência ao Fogo Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior Classificação ASTM E 1264 Tipo III, Forma 1, Padrão C E Coeficiente Térmico K: 0,053 w/m °C Resistência à Deformação RH95-49° Modelo Georgian 3422 – Armstrong ou equivalente técnico.	339950	Placa	60	300	R\$ 24,85	R\$ 7.454,00
----	---	--------	-------	----	-----	-----------	--------------



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Espessura: 15 mm	Espessura: 12 mm
Resistência à Deformação RH95-49°	Não possui especificação
Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior	Não possui especificação
Classificação ASTM E 1264 Tipo III	Conclusão: Item não atende ao Edital. Empresa: Moendo Comércio e Construções Ltda (1ª colocada) CNPJ.: 05.466.712/0001-14

- Catálogos dos demais concorrentes para o item 63 não recebidos pelo NUENG para análise.

ITEM 64

64	Relé falta de fase, 380V 60Hz; Desl 60,0s; Liga 10,0s. Marca de Referência: Altronic RTT 20-22-24-26mm ou equivalente técnico.	411571	UN	02	04	R\$ 88,04	R\$ 352,17
----	--	--------	----	----	----	-----------	------------

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Relé falta de fase, 380V 60Hz; Desl 60,0s; Liga 10,0s. Marca de Referência: Altronic RTT 20-22-24-26mm ou equivalente técnico.	O modelo proposto não atende ao exigido no edital uma vez que não é equivalente técnico ao modelo de referência apresentado, especificamente quanto à proteção de sobretensão, visto que o modelo proposto não apresenta tal funcionalidade. Conclusão: Item não atende ao Edital. Empresa: 2 AN Comercial Eireli (1ª colocada) CNPJ.: 23.872.154/0001-79

- Catálogos dos demais concorrentes para o item 64 não recebidos pelo NUENG para análise.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

ITEM 65

65	Chave comutadora 3 posições, Com 2 blocos-NA + 2 blocos-NF. Marca de Referência: Schneider Electric, ref. XB5AD33 (ou equivalente técnico).	041076	UN	01	02	R\$ 73,02	R\$ 146,03
----	---	--------	----	----	----	-----------	------------

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Com 2 blocos-NA + 2 blocos-NF.	No catálogo do licitante não constam os Blocos NA e NF conforme descrição no Termo de Referência. Conclusão: Item não atende ao Edital. Empresa: LH Gonçalves Componentes Eletrônicos EPP (1ª colocada) CNPJ.: 08.288.901/0001-32

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Com 2 blocos-NA + 2 blocos-NF.	No catálogo do licitante não constam os Blocos NF conforme descrição no Termo de Referência. Conclusão: Item não atende ao Edital. Empresa: RPF Comercial Ltda. (3ª colocada) CNPJ.: 03.217.016/0001-49

- Catálogos dos demais concorrentes para o item 65 não recebidos pelo NUENG para análise.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

ITEM 67

67	Porteiro Eletrônico, Módulo interno com display LCD de 4 polegadas colorido; Módulo externo com câmera digital de 420 linhas; Volume de campainha 80dB 2 1m; Alimentação 100 a 240 VAC 50/60 HZ Automática; LEDs infravermelhos para visualização noturna; Abertura de fechadura elétrica; Instalação a 4 fios; Até 2 módulos internos de vídeo e 2 módulos internos de áudio; Permite instalação de botoeira para abertura de fechadura. Marca de Referência: IntelBras VP1000 ou equivalente técnico.	089290	UN	01	06	R\$1.073,20	R\$ 6.439,20
----	---	--------	----	----	----	-------------	--------------

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Porteiro Eletrônico, Módulo interno com display LCD de 4 polegadas colorido; Módulo externo com câmera digital de 420 linhas; Volume de campainha 80dB 2 1m; Alimentação 100 a 240 VAC 50/60 HZ Automática; LEDs infravermelhos para visualização noturna; Abertura de fechadura elétrica; Instalação a 4 fios; Até 2 módulos internos de vídeo e 2 módulos internos de áudio; Permite instalação de botoeira para abertura de fechadura. Marca de Referência: IntelBras VP1000 ou equivalente técnico.	Licitante atende especificações conforme descrito no Termo de Referência com o seu equivalente técnico. Conclusão: Item atende ao Edital – OK. Empresa: Palermo & Palermo Ltda ME (1ª colocada) CNPJ.: 13.748.902/0001-52



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

ITEM 68

68	Acesso biométrico, Capacidade para 2.200 impressões digitais, 50.000 registros; Comunicação TCP/IP, Serial (RS232/RS485), Wiegand (saída); Verificação 1:1 e 1:N; Autenticação- Impressão digital e Senha; Sensor biométrico Tipo óptico, resolução de 500 dpi; Alimentação 12 Vdc/3A, No-break (opcional); Dimensões (A x L x P) (185 x 87 UNIDADE x 35) mm; Display LCD preto e branco. Marca de Referência: Keypass ou equivalente técnico.	298559	UN	01	06	R\$1.268,69	R\$ 7.612,14
-----------	--	--------	----	----	----	-------------	--------------

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Acesso biométrico, Capacidade para 2.200 impressões digitais, 50.000 registros; Comunicação TCP/IP, Serial (RS232/RS485), Wiegand (saída); Verificação 1:1 e 1:N; Autenticação- Impressão digital e Senha; Sensor biométrico Tipo óptico, resolução de 500 dpi; Alimentação 12 Vdc/3A, No-break (opcional); Dimensões (A x L x P) (185 x 87 UNIDADE x 35) mm; Display LCD preto e branco. Marca de Referência: Keypass ou equivalente técnico.	O equivalente técnico atende às especificações no Termo de Referência. Conclusão: Item atende ao Edital – OK. Empresa: Digitimer Controll de Ponto, Acesso, Informática e Eletrônicos. (1ª colocada) CNPJ.: 08.761.407/0001-43



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

ITEM 91

91	Torneira para Lavatório de mesa (bancada), com acionamento hidromecânico (pressão), Jato aerado (ou com arejador), Corpo de metal; Para instalação em orifício de bancada de Ø 30 a 35 mm; Acabamento cromado; Rosca de entrada ½"; Distância do eixo do corpo a eixo do orifício de saída de 110 mm a 130 mm; Garantia mínima de 10 anos. Modelos/Marcas de referência: Deca Decamatic Eco 1173, Docol pressmatic 110, Fabrimar acquapress 1180 ou de melhor qualidade.		UN	26	60	R\$ 253,72	R\$ 15.223,20
----	---	--	----	----	----	------------	---------------

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Distância do eixo do corpo a eixo do orifício de saída de 110 mm a 130 mm.	Conforme ensaio realizado, a distância do eixo do corpo até o orifício de saída apresenta uma distância de 100mm, abaixo, portanto, do especificado no Termo de Referência.
Corpo de metal	Mediante inspeção visual verifica-se que o acionador automático não é de metal e pela descrição do Termo de Referência o corpo completo deve ser de metal.
Garantia mínima de 10 anos.	Apesar do licitante ter apresentado um Certificado de Garantia de 10 anos, a embalagem do produto identifica que a garantia é de 05 anos, o que gera um conflito de informações. Além disso, a embalagem do produto ainda informa que a torneira sendo instalada para uso público tal garantia será reduzida a 50%. Como a embalagem apresenta 05 anos então para a Polícia Federal (Órgão Público) a garantia seria



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

apenas de 02 anos e 6 meses ou 05 anos caso fosse considerado o Certificado de Garantia do licitante.

Conclusão: Item não atende ao Edital.

Empresa: Serv & Maq Comércio e Serviços
Ltda-EPP (1ª colocada)
CNPJ.: 12.981.327/0001-70



peças adicionais, sem adicional de preço.
• Produtos instalados para uso público, que terão períodos de garantia reduzidos a 50%.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Distância do eixo do corpo a eixo do orifício de saída de 110 mm a 130 mm.	Distância corresponde ao especificado - OK
Corpo de metal	OK
Garantia mínima de 10 anos.	Garantia 120 meses - OK Conclusão: Item atende ao Edital - OK O modelo apresentado figura no edital como modelo de referência. Empresa: Comercial Sponchiado (6ª colocada) CNPJ.: 13.338.681/0001-44

TERMO DE REFERÊNCIA	AMOSTRA DO LICITANTE
Distância do eixo do corpo a eixo do orifício de saída de 110 mm a 130 mm.	Distância corresponde ao especificado - OK
Corpo de metal	OK
Garantia mínima de 10 anos.	10 anos de garantia - OK Conclusão: Item atende ao Edital - OK O modelo apresentado figura no edital como modelo de referência. Empresa: Infantaria Comercial LTDA – ME (8ª colocada) CNPJ.: 20.792.255/0001-79

1ª e 2ª colocadas: Produtos ofertados não atendiam ao especificado no edital.

3ª, 4ª, 5ª e 7ª colocadas não enviaram catálogos para análise.




MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

CONCLUSÃO:

Vide informação contida em cada item analisado.

Natal, 15/07/2016


FÁBIO MATHIAS FELÍCIO DA SILVA
Escrivão de Polícia Federal
Classe Especial- Mat. nº 10361
GTED/SR/PF/RN


SERGEY DO NASCIMENTO LIMA
CED-APOIO (PSA-INFRAERO)
NUENG/SELOG/SR/PF/RN
Mat. nº 79947650