



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/TO

ANEXO K

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO

1 Responsável Técnico

1.1 Requisitos:

- a) *Formação superior completa em Engenharia Mecânica ou Engenharia Industrial modalidade Mecânica, com diploma de conclusão e registro no CREA; ou*
- b) *Formação técnica em Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado ou Técnico em Mecânica ou Técnico em Eletromecânica.*

1.2 Atribuições (lista não exaustiva):

- a) *Ser o Responsável Técnico pelos serviços, de acordo com as atribuições descritas nos normativos do item 7 do Termo de Referência.*
- b) *Elaborar laudos e pareceres técnicos referentes ao objeto do contrato;*
- c) *Elaborar cronogramas de manutenção preventiva e corretiva e outros necessários para as atividades;*
- d) *Realizar vistorias nas instalações e nos serviços prestados;*
- e) *Supervisionar e orientar tecnicamente a equipe de manutenção responsabilizando-se por esta;*
- f) *Utilizar e exigir da equipe de manutenção o uso de EPI's e EPC's e seguir procedimentos e/ou normas de segurança, conforme o trabalho, responsabilizando-se (por si, pela equipe e por eventuais terceiros) pelos aspectos de segurança física, operacional, de ordem e de limpeza do local de trabalho;*
- g) *Proceder à avaliação geral das condições requeridas para a manutenção, estudando os projetos e examinando as características do prédio, para determinar o melhor plano de trabalho.*
- h) *Manter atualizados os dados de contato relativos a telefone e e-mail.*
- i) *Recolher junto ao CREA (CRT) a correspondente Anotação (Termo) de Responsabilidade Técnica.*

2 Mecânico de Refrigeração e Climatização

2.1 Requisitos:

- a) *Formação técnica em Mecânica de Refrigeração, com aproveitamento satisfatório no curso Básico previsto na NR10.*

2.2 Atribuições (lista não exaustiva):

- a) *Providenciar a sinalização e o bloqueio de funcionamento necessário para a manutenção dos equipamentos e instalações, em conformidade com as normas de segurança;*
- b) *Executar as rotinas de manutenções preventivas e efetuar as manutenções corretivas dos equipamentos;*
- c) *Ajustar componentes de controle e proteção dos equipamentos de climatização;*
- d) *Detectar e corrigir falhas elétricas e mecânicas;*
- e) *Realizar testes, medições e leituras nos equipamentos, de forma a manter a integridade e o pleno funcionamento dos mesmos;*
- f) *Utilizar EPI's e EPC's e seguir procedimentos e/ou normas de segurança, conforme o trabalho, responsabilizando-se (por si, pela equipe e por eventuais terceiros) pelos aspectos de segurança física, operacional, de ordem e de limpeza do local de trabalho.*

3 Ajudante geral de manutenção e reparos (a presença deste profissional não é obrigatória)

3.1 Requisitos:

- a) *Ensino fundamental completo.*

3.2 Atribuições (lista não exaustiva):

a) Auxiliar o Mecânico de Refrigeração na execução das rotinas de manutenções preventivas;

b) Auxiliar a execução das manutenções corretivas;

c) Manter o ambiente de trabalho livre de entulhos, recolhendo as sobras, equipamentos e ferramentas.

d) Utilizar EPI's e EPC's e seguir procedimentos e/ou normas de segurança, conforme o trabalho, responsabilizando-se pelos aspectos de segurança física, operacional, de ordem e de limpeza do local de trabalho;

e) Executar todos os serviços em plena segurança e obediência às determinações superiores, comunicando ao mecânico de refrigeração o término das tarefas.



Documento assinado eletronicamente por **RENAN ARAGAO COSTA MELO**, Agente de Polícia Federal, em 09/08/2021, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PAULO AUGUSTO TATSCH**, Perito(a) Criminal Federal, em 09/08/2021, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19652876** e o código CRC **7F474295**.