



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO - AEDI/SR/PF/RJ

Assunto: Informa diligências

Destino: **UPLAN/SELOG/SR/PF/RJ**

Processo: 08455.015024/2022-41

Interessado: **UPLAN/SELOG/SR/PF/RJ**

Prezados (as) Senhores (as);

Atendendo ao Despacho Despacho CPL/SELOG/SR/PF/RJ (26291817), conforme Lici. Termo de Referência AEDI/SR/PF/RJ (25759400) informamos o que segue:

1. O material descrito na Proposta - item 01 - 1º colocado (26287821) corresponde aquilo pretendido nessa contratação.
2. Os materiais descritos na Proposta - itens 02 e 03 - 1º colocado (26291815) não correspondem aquilo pretendido nessa contratação.
 - 2.1. Item 02 = Termo de Referência AEDI/SR/PF/RJ (25759400) descreve em seu item 3.7, tabela: "*Bateria Chumbo-Ácida Selada Regulada por Válvula de 12V x **150Ah** cada, livre de manutenção*". O material descrito na Proposta - itens 02 e 03 - 1º colocado (26291815) tem "*CAPACIDADE NOMINAL **230 AH***" (grifos nossos);
 - 2.2. Item 02 = Termo de Referência AEDI/SR/PF/RJ (25759400) descreve em seu item 3.7, tabela: "*Bateria Novas de Chumbo-Ácida Selada Regulada por Válvula de 12V x **250Ah** cada, livre de manutenção*". O material descrito na Proposta - itens 02 e 03 - 1º colocado (26291815) tem "*CAPACIDADE NOMINAL **230 AH***" (grifos nossos).

ATENCIOSAMENTE
LUCIANO COSTA VALE
Agente de Telecomunicações e Eletricidade



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO COSTA VALE, Agente Administrativo(a)**, em 21/12/2022, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26295388** e o código CRC **36B80A93**.