



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO - AEDI/SR/PF/RJ

Assunto: **Análise de proposta - Aquisição de materiais para os serviços de manutenção e conservação predial**

Destino: **CPL/SELOG/SR/PF/RJ**

Processo: **08455.021183/2022-84**

Interessado: **AEDI/SR/PF/RJ**

1. Ciente do Despacho CPL/SELOG/SR/PF/RJ (SEI nº 26360701) e Despacho CPL/SELOG/SR/PF/RJ (SEI nº 26371730)

2. A AEDI realizou as seguintes análises das informações contidas nas Propostas:

Referente aos itens 01 e 02, a proposta **NÃO** encontra-se de acordo com o item 1.1.1 do Termo de Referência, na questão relativa ao rendimento dos produtos

O Lici. Termo de Referência AEDI/SR/PF/RJ (25761646), em seu item 1.1.1, tabela apresenta, item 1: "Tinta acrílica super premium, cor branca com acabamento fosco interior e exterior, embalagem 18 litros.

Características: nível de odor baixo, lavável, tempo de secagem final 12 horas, tempo entre demãos 4 horas. **Rendimento: 500 m²**. Referência: Suvinil, Coral ou de qualidade semelhante" (grifo nosso) e item 2: "Tinta acrílica super premium, cor gelo com acabamento fosco interior e exterior, embalagem 18 litros. Características: nível de odor baixo, lavável, tempo de secagem final 12 horas, tempo entre demãos 4 horas. **Rendimento: 500 m²**. Referência: Suvinil, Coral ou de qualidade semelhante.";

A Proposta - Itens 01 e 02 - Proposta - Itens 01 e 02 - A R 7 (SEI nº 26371725), apresenta no tópico "Rendimento: Em média de **40 m²/gl**" (grifo nosso)

Referente ao item 08, a proposta **NÃO** encontra-se de acordo com o item 1.1.1 do Termo de Referência, na questão relativa ao rendimento dos produtos

O Lici. Termo de Referência AEDI/SR/PF/RJ (25761646), em seu item 1.1.1, tabela apresenta, item 8: "Tinta demarcação sinalização base: resina acrílica, tipo: brilhante, cor: amarela, características adicionais: resistente à abrasão e intempéries, método aplicação: rolo, pincel e pistola, aplicação: pintura de asfalto e sinalização de rodovias. **Rendimento: 350 m²**. Referência: Suvinil, Coral ou de qualidade semelhante."

A Proposta - Item 08 - Documento - Catálogo do item 08 (SEI nº 26360694), apresenta no tópico "Rendimento: Em média de **45 m² por balde**" (grifo nosso)

3. Após o exposto, restituo o processo à CPL/SELOG/SR/PF/RJ, para prosseguimento.

MATHEUS VINICIUS DAMASCENO GOMES

Escrivão de Polícia Federal
AEDI/SR/PF/RJ



Documento assinado eletronicamente por **MATHEUS VINICIUS DAMASCENO GOMES, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 29/12/2022, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26371924** e o código CRC **DE61ACCB**.

Referência: Processo nº 08455.021183/2022-84

SEI nº 26371924