



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO - AEDI/SR/PF/RJ

Assunto: **Análise de proposta - Aquisição de materiais para os serviços de manutenção e conservação predial**

Destino: **CPL/SELOG/SR/PF/RJ**

Processo: **08455.021183/2022-84**

Interessado: **AEDI/SR/PF/RJ**

1. Ciente do Despacho CPL/SELOG/SR/PF/RJ (26286292)
2. A AEDI realizou as seguintes análises das informações contidas nas Propostas:
 - 2.1. Referente ao item 01 e 02, a proposta **NÃO** encontra-se de acordo com o item 1.1.1 do Termo de Referência, na questão relativa ao rendimento dos produtos
 - 2.1.1. O Lici. Termo de Referência AEDI/SR/PF/RJ (25761646), em seu item 1.1.1, tabela apresenta, item 1: "Tinta acrílica super premium, cor branca com acabamento fosco interior e exterior, embalagem 18 litros. Características: nível de odor baixo, lavável, tempo de secagem final 12 horas, tempo entre demãos 4 horas. **Rendimento: 500 m²**. Referência: Suvinil, Coral ou de qualidade semelhante" (grifo nosso) e item 2: "*Tinta acrílica super premium, cor gelo com acabamento fosco interior e exterior, embalagem 18 litros. Características: nível de odor baixo, lavável, tempo de secagem final 12 horas, tempo entre demãos 4 horas. **Rendimento: 500 m²**. Referência: Suvinil, Coral ou de qualidade semelhante.*";
 - 2.1.2. A Proposta - Itens 01 e 02 - 1º Colocado (26284667), apresenta no tópico "Rendimento: Lata de 18 L de **125m² a 240 m²**" (grifo nosso)
 - 2.2. Referente aos itens 03 e 09, a proposta encontra-se de acordo com o Termo de Referência;
 - 2.3. Referente ao item 10, a proposta encontra-se de acordo com o Termo de Referência;
 - 2.4. Referente ao item 08, a proposta **NÃO** encontra-se de acordo com o item 1.1.1 do Termo de Referência, na questão reativa ao rendimento do produto;
 - 2.4.1. O Lici. Termo de Referência AEDI/SR/PF/RJ (25761646), em seu item 1.1.1 apresenta o item 8: "Tinta demarcação sinalização base: resina acrílica, tipo: brilhante, cor: amarela, características adicionais: resistente à abrasão e intempéries, método aplicação: rolo, pincel e pistola, aplicação: pintura de asfalto e sinalização de rodovias. **Rendimento: 350 m²**. Referência: Suvinil, Coral ou de qualidade semelhante." (grifo nosso);
 - 2.4.2. A Proposta - item 08 - 1º colocado (26285421) apresenta como "*Rendimento Acabado Lata 18L até 117m²*";
 - 2.5. Referente aos itens 07 e 11, a proposta encontra-se de acordo com o Termo de Referência;
 - 2.6. Referente ao item 06, a proposta encontra-se de acordo com o Termo de Referência;
 - 2.7. Referente aos itens 04 e 05, a proposta **NÃO** encontra-se de acordo com o item 1.1.1 do Termo de Referência, haja vista ser apresentado como material condutor alucobre e não cobre;

- 2.7.1. O Lici. Termo de Referência AEDI/SR/PF/RJ (25761646), em seu item 04 e 05, especifica que o material condutor deve ser Cobre;
- 2.7.2. A Proposta - Itens 04 e 05 - 1º Colocado (26286269) apresenta, em sua página 05 (cinco) o material condutor como sendo Alucobre;
3. Após o exposto, restituo o processo à CPL/SELOG/SR/PF/RJ, para prosseguimento.

PATTERSON DUARTE

Agente Administrativo

AEDI/SR/PF/RJ



Documento assinado eletronicamente por **PATTERSON NELSON SOARES DUARTE, Agente Administrativo(a)**, em 23/12/2022, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26321756** e o código CRC **3AE2DD86**.