

**Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
Coordenação-Geral de Normatização e Programas**

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CNTT NR20

Data: 23 e 24 de novembro de 2017.

Local: Confederação Nacional da Indústria – Brasília/DF.

PARTICIPANTES:

Bancada de Governo: Carla Paes – MTb, Marcio Cantos – MTb.

Bancada de Trabalhadores: Itamar Sanches – CUT, Maria Aparecida – FS, Bartolomeu França - CSB.

Convidados e assessores da bancada de trabalhadores: Marcelo Juvenal.

Bancada de Empregadores: Bernadeth Vieira – CNC, Luiz Shizuo – CNI, Nilson de Azevedo – CNI, Rodrigo Gris – CNI.

Convidados e assessores da bancada de empregadores: Isabela Ferreira, Luiz Thiago, Carlos Barroso, Antonio Roxo, Luiz Freitas.

RELATO:

1 Carla iniciou a reunião agradecendo a disponibilização de sala na CNI e deu boas vindas
2 a todos. Citou que o Bartolomeu foi indicado para compor a comissão no lugar do
3 Teovaldo, bancada de trabalhadores. Seguiu-se com a apresentação dos representantes.
4 Carla informou que o Ministério do Trabalho está tentando indicar mais um
5 representante para compor a bancada e que espera que a FUNDACENTRO volte a
6 participar das próximas reuniões.

7 **Instalações com gases inflamáveis, que apenas consomem por meio de tubulações,**
8 **não possuindo armazenamento, e não enquadradas na Tabela 1 da NR 20**

9 Discussão entre as bancadas, a bancada de trabalhadores foi favorável às sugestões da
10 bancada de governo. A bancada de empregadores disse que pesquisou área afetada, mas
11 o levantamento ainda não foi finalizado, solicitou que a decisão fique para a próxima
12 reunião. Itamar propôs realizar reunião de coordenadores para decidir e enviar para a
13 próxima reunião da CTPP, em março. Bernadeth sugeriu que a primeira reunião do ano
14 seja realizada antes da CTPP para ter tempo hábil para o encaminhamento.

15 **Tanque de líquidos inflamáveis no interior de edifícios**

16 Na última reunião houve apresentação sobre o tema e a bancada do governo esperava
17 que a bancada patronal trouxesse algumas informações para dirimir as dúvidas que
18 surgiram. Bernadeth disse que a bancada não entendeu esse encaminhamento. Carla leu

algumas considerações sobre o item 20.17.2. Após debate as bancadas aceitaram as sugestões da bancada de governo, ficando aprovado o item:

Sobre o item 20.17.2.1 a bancada patronal esclareceu que a Norma Brasileira contempla tanques de cinco mil litros, não de três mil litros (alíneas C e D). O setor de telefonia ficou responsável por trazer amparo técnico sobre o assunto. Houve discussão sobre o termo “fechado entre si” e a bancada do governo trará informações.

Alínea J consensada:

Dúvida sobre o termo “tanques incorporados” será dirimida no Perguntas & Respostas.

A bancada patronal trará proposta.

Alterada a definição de Armazenamento, Recipiente e incluído o termo Recinto no Glossário.

Alterado item 20.17.1

Alterações sugeridas pela Bancada de Trabalhadores para o corpo da Norma

Juvenal apresentou a demanda da bancada. O item 20.4.1.3 será pautado na próxima reunião, Transpetro apresentará proposta. Alguns itens apresentados são de alteração ou criação e outros serão apenas para esclarecimento no P&R.

JUVENAL ITENS

Recuperação de vapores em postos de gasolina

Antonio Roxo apresentou as formas de recuperação de vapores e como está o andamento do assunto no país. A maior evaporação é a do veículo, por volta de 54%. Sobre o Estágio 2, escolhido de acordo com o Anexo 2 da NR9, foi informado que a Norma da ABNT deve estar pronta em seis meses. Demonstrada a recuperação embarcada como melhor opção, mas não é compatível com o Estágio 2.

Controle coletivo de exposição através de sistema de recuperação de vapores

Carlos Eduardo fez apresentação sobre o tema na última reunião, inclusão do Estágio 1 na NR20, e Carla fez algumas considerações. A bancada de trabalhadores fez análise e espera que o controle seja completo, postos e bases de distribuição, que seja estabelecido local apropriado para o caminhão descarregar, e a sinalização. A bancada patronal não concorda em inserir o Estágio 1 na NR20, alegaram que tem um fórum específico, Subcomissão de Postos, não é competência da CNTT NR20. Carla esclareceu que quando a NR20 estava sendo alterada houve a inclusão de item articulado com a Comissão do Benzeno pensando nesse momento. Bernadeth lembrou que o cronograma do item citado seria discutido em conjunto com a CNPBz. Itamar ressaltou que a CNPBz tem que agendar reunião da Subcomissão de Postos para rever o Anexo 2, compromisso após um ano de publicação do Anexo. E citou que o Estágio 1 poderia sim ser adicionado na NR20. Bernadeth solicitou que o MTb deixe claro onde o Estágio 1 irá se encaixar. Itamar sugeriu que a CNPBz informe à CTPP que o Estágio 1 não se aplica no Anexo 2 e remeta à CTPP para deliberação.

Sugestões de correções e refinamentos para o Perguntas & Respostas e Glossário

Representante da bancada patronal disse que não seria necessário esclarecimento sobre o Setor Sucroenergético porque já foi inserido o termo “Processo contínuo de produção”

63 no glossário. A bancada de trabalhadores apresentará na 1ª reunião de 2018 alguns itens
64 para o P&R.

65 **Cronograma**

66 - 20 e 21/02 – Rio de Janeiro;

67 - 05 e 06/06 – Rio de Janeiro;

68 - 09 e 10/10 – Brasília.

69 **Plano de Trabalho**

70 - Discutir inserção da atividade de siderurgia na NR (acidente ocorrido recentemente na
71 Gerdau);

72 - Iniciar o Manual da NR20, conversar com a ENIT

73 Solicitou que cada bancada verifique quais os itens cada um poderia contribuir . Shizuo
74 questionou se poderia resgatar o material antigo e Carla respondeu que sim, pois
75 ajudaria bastante.

76 - Proposta da bancada de trabalhadores para a NR e para o P&R.

77 **Outros Assuntos**

78 Bernadeth sugeriu discutir o item 20.17.1, sobre óleo diesel, na próxima reunião, pois
79 está tendo problemas com o assunto. Enviará fotos para esclarecer a dúvida.

80 Itamar relatou acidente ocorrido na REPLAN em linhas de incêndio. Refletir como
81 poderia adequar a situação, talvez no P&R. Relatou outro acidente na refinaria que
82 demorou 20 minutos para acionar o alarme. Após as denúncias foi formada uma
83 comissão de Deputados que irá visitar a empresa.

84 Carla agradeceu a presença todos e encerrou a reunião.