



**Ministério do Trabalho
Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho**

15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CNTT NR 20

Data: 07 de março de 2017

Local: SINDICOM – Rio de Janeiro/RJ

Primeiramente Carla informou sobre a reunião da Subcomissão EaD.

Em seguida Enaldo apresentou a proposta do subgrupo do Gás Natural. Roque sugere substituir "gases inflamáveis" por "gás natural". Vamos apreciar a proposta e traremos a conclusão na próxima reunião. Roque vai sondar os valores de pressão

Rodrigo apresentou a proposta sobre instalações com gases inflamáveis, que apenas consomem por meio de tubulações, não possuindo armazenamento. Ele vai formalizar a proposta já fazendo a integração com a Norma e em 10 dias vai apresentar à sua coordenadora, que repassará para todos.

Tivemos um intervalo em que a Subcomissão EaD se reuniu para tentar fechar o texto com as duas redações para o item 4.1, mas a bancada dos trabalhadores não aceitou assinar a minuta da Portaria dessa forma. Eu e Roque vamos elaborar uma exposição de motivos e mandaremos junto com o arquivo da minuta para Eva e Luciana.

Roque apresentou sugestões de correções e ajustes da Norma a partir de um estudo de seus itens:

item 20.5.2 - Projeto de instalações: ficou muito "papel" e pouco eficiente, fazer uma limpeza;

Item 20.7.2 - não demos maior atenção para a "gestão de mudanças";

Item 20.7.5 e 20.7.5.1 - serão necessários esclarecimentos, inclusive a intenção não foi incluir o setor sucroalcooleiro, que não tem processo contínuo de produção, mas não está claro na Norma;

Item 20.8.8 "d" - Acrescentar "conforme NR-35"

Item 20.8.9 - Definir melhor esse planejamento

Item 20.9.3 - Valorizar mais o item: plano de ação?

Item 20.10 - Análise de Risco: criar item explicando melhor o porquê dela

Item 20.11 - O curso básico: ele até tiraria e, se fosse possível, mudaria o nome do curso de Integração. Considerar aqui também a necessidade de definição da carga horária da parte prática. Mudar a expressão "mantém contato direto" por "interagir";

Item 20.11.8 e 20.11.9 - Situação do técnico de segurança que faz atendimento a emergências faz o Avançado ou o Específico?

Item 20.11.13 - O curso de Atualização pode ser feito na modalidade EaD, mas um EaD qualificado para o caso específico dele, representando um case de estudo;

Item 20.11.4 - Explicar melhor "proficiência"; na realidade isso serve para o conjunto de normas; a 33 é a que explica melhor. Isso acabou "puxando" a necessidade de se discutir o assunto treinamento num sentido de harmonizar as exigências das diferentes normas, no âmbito da CTPP;

Item 20.12 - Esclarecer diferenças desse item com o de prevenção e resposta; sugestão de separar a parte de emissões fugitivas e levar prevenção e controle lá para o combate;

Item 20.13.1 - O tema áreas classificadas ganhou uma densidade a partir do momento em que entrou na NR-20, porque estava na NR-10 desde xxx e não "pegava";

Item 20.13.2 - o mesmo ocorreu na questão da eletricidade estática

Item 20.17 - Tanque de líquidos inflamáveis no interior de edifícios - necessário substituir Pedro Paulo do setor de telefonia; Clovis ficou de trazer Henrique Marques na próxima reunião, está na NR-35

Depois Juvenal apresentou um diagnóstico da bancada de trabalhadores sobre o dimensionamento do efetivo operacional NR 20.7.5. Na verdade apresentou um conjunto de critérios e parâmetros adotados para uma metodologia de dimensionamento do efetivo operacional.

Após as conclusões, Itamar teceu algumas considerações sobre a necessidade de estabelecermos esse efetivo de forma urgente para a Petrobras, mesmo porque vem aí o PIDV da empresa.

Clóvis comentou que a apresentação foi muito elucidativa.

Bernadeth comentou que tanto a ABIQUIM quanto a Petrobras apresentaram suas metodologias (na reunião passada) e a bancada dos trabalhadores apresentou também a sua (hoje), e foi bastante proveitoso termos tido esse conhecimento, mas não é finalidade dessa Comissão discutir metodologias ou estabelecer critérios ou parâmetros.

Itamar tem uma sugestão de encaminhamento de organizarmos um subgrupo, no âmbito do qual faríamos uma Mesa redonda com a Petrobras com representantes das bancadas presentes. Clovis acha que deve até existir esse grupo, mas não no contexto da CNTT.

Carla propõe um encaminhamento: criar um subgrupo para acompanhamento da situação Rodrigo pede um voto de confiança de que marcará reunião com Sócrates, alguém do RH e alguém das refinarias para discutir a questão.

Por último Itamar sugeriu redimensionamento dos terminais da Transpetro. Juvenal encaminhou e-mail nesse sentido à CNTT, que devo repassar para todos. Na verdade a redação dos itens 20.4.1.1 e 20.4.2.2 precisa ser trabalhada/ desdobrada para contemplar a situação dos terminais: armazenam em quantidade que os enquadraria como classe III, mas pela atividade são classe II. Rodrigo ficou de trazer alguém da Transpetro na próxima reunião para elucidar como a empresa trata a questão.

Itamar também chamou a atenção para a necessidade de estabelecermos uma carga horária mínima para a Parte prática dos treinamentos. Cada bancada vai trazer suas sugestões.

Clovis vai verificar se a Única pode nos recepcionar nas reuniões de 30 e 31/05.