

UASG: 110590 - SECRETARIA DE AVIACAO CIVIL_DA PRESIDENCIA

Número: 32013

Esclarecimento 26/04/2013 15:19:57 - Prezado Sr. Pregoeiro, Sobre as tensões de entrada e saída do equip. no-break de 3kVA, serão aceitos equipamento com somente umas das tensões solicitada? Entrada: 110V / Saída:110V ou Entrada: 220V / Saída:220V Att.

Resposta 26/04/2013 15:19:57 - O produto em questão deverá ser bivolt, conforme especificado no item 4.1 do Termo de Referência. Sendo a entrada chaveada de forma automática e a saída mediante chave seletora.